



Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
Forebyggende avdeling

Indre Fosen kommune
Postboks 23
7101 RISSA

Deres ref.:	Arkiv: M71	Saksbehandler:	Dato:
Rune Berg	Saksnr: 2020/3758-13	Ina Jasmin Lutdal	08.12.2020

Framnesveien 2 - 5054/275/128 – Lundeng eldresenter - Avslutning av tilsynssak

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS har den 02.12.2020 mottatt deres tilbakemelding på vårt brev *Pålegg*, datert 04.11.2020 etter tilsynet den 10.03.2020. I tilbakemeldingen opplyser dere at alle avvik nå er utbedret.

Status

Tilbakemeldingen bekrefter at det er gjort flere tiltak for å øke brannsikkerheten. Blant annet er selvlukkere påmontert branndører i rømningsvei, feil og mangler i kontrollrapporter for branntekniske installasjoner er utbedret, orienteringsplaner er oppdatert, risikovurdering er utarbeidet, lagring i teknisk rom er opphørt og åpninger i branncellebegrensende tak tettet.

Vi har mottatt en uttalelse fra Rambøll vedrørende branntetting, hvor de (basert på innsendte bilder og opplysninger per telefon) konkluderer med at løsningen tilfredsstiller kravene om at teknisk rom skal skilles ut som egen branncelle. Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS minner om viktigheten av at kommunen har dokumentasjon på at all utførelse av branntetting er forskriftsmessig.

Vi avslutter tilsynssaken

Vi ser det som positivt at brannsikkerhetsnivået i bygningen er hevet og avslutter herved oppfølgingen av denne tilsynssaken.

Eiers og brukers ansvar for brannsikkerheten

Våre tilsyn er stikkprøvebaserte og vi gjør derfor oppmerksom på at det kan foreligge brannsikkerhetsmessige mangler som ikke ble avdekket under tilsynet. Eier og bruker av bygningen er ansvarlig for å avdekke og rette opp eventuelle avvik gjennom sitt systematiske sikkerhetsarbeid.

Dersom noe er uklart

Henvendelse vedrørende saken kan gjøres til Ina Jasmin Lutdal, som kan treffes på telefon 934 36 334 alt. e-post: inajasmin.lutdal@tbrt.no. Denne sakens saksnummer er 2020/3758.

Med hilsen
TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE IKS

Anna-Karin Hermansen
leder forebyggende avdeling

Ina Jasmin Lutdal
brannmester

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift

Kopi: Einar Eilertsen, Rune Berg, Jessica Pedersen og Berit Kruken