

Utførte aktiviteter

PERIODE: 2019-01-01 til 2021-03-17

2020-03-27 :: Sprinkler - fagkyndig kontroll

Leikvang

Kontroll utføres i henhold til NS-EN 12845, NS-INSTA 900-1, serviceavtale og leverandørens anvisninger.

Status: Utført

Kommentar: Utført av Tung Rør

2020-04-03 :: Sprinkler - egenkontroll

Leikvang

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at hovedkran er plombert med reim 2. Kontroller at det ved hovedkranen henger en kniv slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil 3. Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5 meter 4. Kontroller at installasjonen ikke har synlige skader B.

Funksjonskontroll Hvis sprinkleranlegget har direktevarsling må brannvesen/alarmsentral kontaktes for avtale om tidspunkt for test av sprinkleranlegget, informer uansett også alle i bygget om at test vil bli utført 1. Overføringstest mot brannvesen/alarmsentral gjennomføres slik dette er beskrevet i sprinkleranleggets manual 2. Kontroller at melding til brannvesenet faktisk mottas av brannvesenet 3. Funksjonskontroll forøvrig utføres etter leverandørens anvisning

Status: Utført

Kommentar:

2020-04-29 :: Sprinkler - egenkontroll

Leikvang

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at hovedkran er plombert med reim 2. Kontroller at det ved hovedkranen henger en kniv slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil 3. Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5 meter 4. Kontroller at installasjonen ikke har synlige skader B.

Funksjonskontroll Hvis sprinkleranlegget har direktevarsling må brannvesen/alarmsentral kontaktes for avtale om tidspunkt for test av sprinkleranlegget, informer uansett også alle i bygget om at test vil bli utført 1. Overføringstest mot brannvesen/alarmsentral gjennomføres slik dette er beskrevet i sprinkleranleggets manual 2. Kontroller at melding til brannvesenet faktisk mottas av brannvesenet 3. Funksjonskontroll forøvrig utføres etter leverandørens anvisning

Status: Utført

Kommentar:

2020-04-29 :: Sprinkler - egenkontroll

Leikvang

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at hovedkran er plombert med reim 2. Kontroller at det ved hovedkranen henger en kniv slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil 3. Kontroller at det ikke lagres noe

nærmere sprinklerhodene enn 0,5 meter 4. Kontroller at installasjonen ikke har synlige skader B. Funksjonskontroll Hvis sprinkleranlegget har direktevarsling må brannvesen/alarmsentral kontaktes for avtale om tidspunkt for test av sprinkleranlegget, informer uansett også alle i bygget om at test vil bli utført 1. Overføringstest mot brannvesen/alarmsentral gjennomføres slik dette er beskrevet i sprinkleranleggets manual 2. Kontroller at melding til brannvesenet faktisk mottas av brannvesenet 3. Funksjonskontroll forøvrig utføres etter leverandørens anvisning

Status: Utført

Kommentar:

2020-05-06 :: Sprinkler - egenkontroll

Leikvang

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at hovedkran er plombert med reim 2. Kontroller at det ved hovedkranen henger en kniv slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil 3. Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5 meter 4. Kontroller at installasjonen ikke har synlige skader B. Funksjonskontroll Hvis sprinkleranlegget har direktevarsling må brannvesen/alarmsentral kontaktes for avtale om tidspunkt for test av sprinkleranlegget, informer uansett også alle i bygget om at test vil bli utført 1. Overføringstest mot brannvesen/alarmsentral gjennomføres slik dette er beskrevet i sprinkleranleggets manual 2. Kontroller at melding til brannvesenet faktisk mottas av brannvesenet 3. Funksjonskontroll forøvrig utføres etter leverandørens anvisning

Status: Utført

Kommentar:

2020-05-19 :: Sprinkler - egenkontroll

Leikvang

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at hovedkran er plombert med reim 2. Kontroller at det ved hovedkranen henger en kniv slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil 3. Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5 meter 4. Kontroller at installasjonen ikke har synlige skader B. Funksjonskontroll Hvis sprinkleranlegget har direktevarsling må brannvesen/alarmsentral kontaktes for avtale om tidspunkt for test av sprinkleranlegget, informer uansett også alle i bygget om at test vil bli utført 1. Overføringstest mot brannvesen/alarmsentral gjennomføres slik dette er beskrevet i sprinkleranleggets manual 2. Kontroller at melding til brannvesenet faktisk mottas av brannvesenet 3. Funksjonskontroll forøvrig utføres etter leverandørens anvisning

Status: Utført

Kommentar:

2020-06-18 :: Sprinkler - egenkontroll

Leikvang

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at hovedkran er plombert med reim 2. Kontroller at det ved hovedkranen henger en kniv slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil 3. Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5 meter 4. Kontroller at installasjonen ikke har synlige skader B. Funksjonskontroll Hvis sprinkleranlegget har direktevarsling må brannvesen/alarmsentral kontaktes for avtale om tidspunkt for test av sprinkleranlegget, informer uansett også alle i bygget om at test vil bli

utført 1. Overføringstest mot brannvesen/alarmsentral gjennomføres slik dette er beskrevet i sprinkleranleggets manual 2. Kontroller at melding til brannvesenet faktisk mottas av brannvesenet 3. Funksjonskontroll forøvrig utføres etter leverandørens anvisning

Status: Utført

Kommentar:

2020-06-29 :: Sprinkler - egenkontroll

Leikvang

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at hovedkran er plombert med reim 2. Kontroller at det ved hovedkranen henger en kniv slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil 3. Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5 meter 4. Kontroller at installasjonen ikke har synlige skader B. Funksjonskontroll Hvis sprinkleranlegget har direktevarsling må brannvesen/alarmsentral kontaktes for avtale om tidspunkt for test av sprinkleranlegget, informer uansett også alle i bygget om at test vil bli utført 1. Overføringstest mot brannvesen/alarmsentral gjennomføres slik dette er beskrevet i sprinkleranleggets manual 2. Kontroller at melding til brannvesenet faktisk mottas av brannvesenet 3. Funksjonskontroll forøvrig utføres etter leverandørens anvisning

Status: Utført

Kommentar:

2020-08-17 :: Sprinkler - egenkontroll

Leikvang

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at hovedkran er plombert med reim 2. Kontroller at det ved hovedkranen henger en kniv slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil 3. Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5 meter 4. Kontroller at installasjonen ikke har synlige skader B. Funksjonskontroll Hvis sprinkleranlegget har direktevarsling må brannvesen/alarmsentral kontaktes for avtale om tidspunkt for test av sprinkleranlegget, informer uansett også alle i bygget om at test vil bli utført 1. Overføringstest mot brannvesen/alarmsentral gjennomføres slik dette er beskrevet i sprinkleranleggets manual 2. Kontroller at melding til brannvesenet faktisk mottas av brannvesenet 3. Funksjonskontroll forøvrig utføres etter leverandørens anvisning

Status: Utført

Kommentar:

2020-08-17 :: Sprinkler - egenkontroll

Leikvang

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at hovedkran er plombert med reim 2. Kontroller at det ved hovedkranen henger en kniv slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil 3. Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5 meter 4. Kontroller at installasjonen ikke har synlige skader B. Funksjonskontroll Hvis sprinkleranlegget har direktevarsling må brannvesen/alarmsentral kontaktes for avtale om tidspunkt for test av sprinkleranlegget, informer uansett også alle i bygget om at test vil bli utført 1. Overføringstest mot brannvesen/alarmsentral gjennomføres slik dette er beskrevet i sprinkleranleggets manual 2. Kontroller at melding til brannvesenet faktisk mottas av brannvesenet 3. Funksjonskontroll forøvrig utføres etter leverandørens anvisning

Status: Utført

Kommentar:

2020-08-17 :: Sprinkler - egenkontroll

Leikvang

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at hovedkran er plumbert med reim 2. Kontroller at det ved hovedkranen henger en kniv slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil 3. Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5 meter 4. Kontroller at installasjonen ikke har synlige skader B.

Funksjonskontroll Hvis sprinkleranlegget har direktevarsling må brannvesen/alarmsentral kontaktes for avtale om tidspunkt for test av sprinkleranlegget, informer uansett også alle i bygget om at test vil bli utført 1. Overføringstest mot brannvesen/alarmsentral gjennomføres slik dette er beskrevet i sprinkleranleggets manual 2. Kontroller at melding til brannvesenet faktisk mottas av brannvesenet 3. Funksjonskontroll forøvrig utføres etter leverandørens anvisning

Status: Utført

Kommentar:

2020-08-20 :: Sprinkler - egenkontroll

Leikvang

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at hovedkran er plumbert med reim 2. Kontroller at det ved hovedkranen henger en kniv slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil 3. Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5 meter 4. Kontroller at installasjonen ikke har synlige skader B.

Funksjonskontroll Hvis sprinkleranlegget har direktevarsling må brannvesen/alarmsentral kontaktes for avtale om tidspunkt for test av sprinkleranlegget, informer uansett også alle i bygget om at test vil bli utført 1. Overføringstest mot brannvesen/alarmsentral gjennomføres slik dette er beskrevet i sprinkleranleggets manual 2. Kontroller at melding til brannvesenet faktisk mottas av brannvesenet 3. Funksjonskontroll forøvrig utføres etter leverandørens anvisning

Status: Utført

Kommentar:

2020-08-20 :: Sprinkler - egenkontroll

Leikvang

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at hovedkran er plumbert med reim 2. Kontroller at det ved hovedkranen henger en kniv slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil 3. Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5 meter 4. Kontroller at installasjonen ikke har synlige skader B.

Funksjonskontroll Hvis sprinkleranlegget har direktevarsling må brannvesen/alarmsentral kontaktes for avtale om tidspunkt for test av sprinkleranlegget, informer uansett også alle i bygget om at test vil bli utført 1. Overføringstest mot brannvesen/alarmsentral gjennomføres slik dette er beskrevet i sprinkleranleggets manual 2. Kontroller at melding til brannvesenet faktisk mottas av brannvesenet 3. Funksjonskontroll forøvrig utføres etter leverandørens anvisning

Status: Utført

Kommentar:

2020-08-20 :: Sprinkler - egenkontroll**Leikvang**

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at hovedkran er plombert med reim 2. Kontroller at det ved hovedkranen henger en kniv slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil 3. Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5 meter 4. Kontroller at installasjonen ikke har synlige skader B.

Funksjonskontroll Hvis sprinkleranlegget har direktevarsling må brannvesen/alarmsentral kontaktes for avtale om tidspunkt for test av sprinkleranlegget, informer uansett også alle i bygget om at test vil bli utført 1. Overføringstest mot brannvesen/alarmsentral gjennomføres slik dette er beskrevet i sprinkleranleggets manual 2. Kontroller at melding til brannvesenet faktisk mottas av brannvesenet 3. Funksjonskontroll forøvrig utføres etter leverandørens anvisning

Status: Utført

Kommentar:

2020-08-20 :: Sprinkler - egenkontroll**Leikvang**

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at hovedkran er plombert med reim 2. Kontroller at det ved hovedkranen henger en kniv slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil 3. Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5 meter 4. Kontroller at installasjonen ikke har synlige skader B.

Funksjonskontroll Hvis sprinkleranlegget har direktevarsling må brannvesen/alarmsentral kontaktes for avtale om tidspunkt for test av sprinkleranlegget, informer uansett også alle i bygget om at test vil bli utført 1. Overføringstest mot brannvesen/alarmsentral gjennomføres slik dette er beskrevet i sprinkleranleggets manual 2. Kontroller at melding til brannvesenet faktisk mottas av brannvesenet 3. Funksjonskontroll forøvrig utføres etter leverandørens anvisning

Status: Utført

Kommentar:

2020-08-20 :: Sprinkler - egenkontroll**Leikvang**

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at hovedkran er plombert med reim 2. Kontroller at det ved hovedkranen henger en kniv slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil 3. Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5 meter 4. Kontroller at installasjonen ikke har synlige skader B.

Funksjonskontroll Hvis sprinkleranlegget har direktevarsling må brannvesen/alarmsentral kontaktes for avtale om tidspunkt for test av sprinkleranlegget, informer uansett også alle i bygget om at test vil bli utført 1. Overføringstest mot brannvesen/alarmsentral gjennomføres slik dette er beskrevet i sprinkleranleggets manual 2. Kontroller at melding til brannvesenet faktisk mottas av brannvesenet 3. Funksjonskontroll forøvrig utføres etter leverandørens anvisning

Status: Utført

Kommentar:

2020-08-20 :: Sprinkler - egenkontroll**Leikvang**

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at hovedkran er plombert med reim 2. Kontroller at det ved hovedkranen henger en kniv slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil 3. Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5 meter 4. Kontroller at installasjonen ikke har synlige skader B. Funksjonskontroll Hvis sprinkleranlegget har direktevarsling må brannvesen/alarmsentral kontaktes for avtale om tidspunkt for test av sprinkleranlegget, informer uansett også alle i bygget om at test vil bli utført 1. Overføringstest mot brannvesen/alarmsentral gjennomføres slik dette er beskrevet i sprinkleranleggets manual 2. Kontroller at melding til brannvesenet faktisk mottas av brannvesenet 3. Funksjonskontroll forøvrig utføres etter leverandørens anvisning

Status: Utført

Kommentar:

2020-09-14 :: Sprinkler - egenkontroll

Leikvang

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at hovedkran er plombert med reim 2. Kontroller at det ved hovedkranen henger en kniv slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil 3. Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5 meter 4. Kontroller at installasjonen ikke har synlige skader B. Funksjonskontroll Hvis sprinkleranlegget har direktevarsling må brannvesen/alarmsentral kontaktes for avtale om tidspunkt for test av sprinkleranlegget, informer uansett også alle i bygget om at test vil bli utført 1. Overføringstest mot brannvesen/alarmsentral gjennomføres slik dette er beskrevet i sprinkleranleggets manual 2. Kontroller at melding til brannvesenet faktisk mottas av brannvesenet 3. Funksjonskontroll forøvrig utføres etter leverandørens anvisning

Status: Utført

Kommentar:

2020-09-25 :: Sprinkler - egenkontroll

Leikvang

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at hovedkran er plombert med reim 2. Kontroller at det ved hovedkranen henger en kniv slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil 3. Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5 meter 4. Kontroller at installasjonen ikke har synlige skader B. Funksjonskontroll Hvis sprinkleranlegget har direktevarsling må brannvesen/alarmsentral kontaktes for avtale om tidspunkt for test av sprinkleranlegget, informer uansett også alle i bygget om at test vil bli utført 1. Overføringstest mot brannvesen/alarmsentral gjennomføres slik dette er beskrevet i sprinkleranleggets manual 2. Kontroller at melding til brannvesenet faktisk mottas av brannvesenet 3. Funksjonskontroll forøvrig utføres etter leverandørens anvisning

Status: Utført

Kommentar:

2020-10-05 :: Sprinkler - egenkontroll

Leikvang

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at hovedkran er plombert med reim 2. Kontroller at det ved hovedkranen henger en kniv slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil 3. Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5 meter 4. Kontroller at installasjonen ikke har synlige skader B.

Funksjonskontroll Hvis sprinkleranlegget har direktevarsling må brannvesen/alarmsentral kontaktes for avtale om tidspunkt for test av sprinkleranlegget, informer uansett også alle i bygget om at test vil bli utført 1. Overføringstest mot brannvesen/alarmsentral gjennomføres slik dette er beskrevet i sprinkleranleggets manual 2. Kontroller at melding til brannvesenet faktisk mottas av brannvesenet 3. Funksjonskontroll forøvrig utføres etter leverandørens anvisning

Status: Utført

Kommentar:

2020-10-21 :: Sprinkler - egenkontroll

Leikvang

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at hovedkran er plumbert med reim 2. Kontroller at det ved hovedkranen henger en kniv slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil 3. Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5 meter 4. Kontroller at installasjonen ikke har synlige skader B. Funksjonskontroll Hvis sprinkleranlegget har direktevarsling må brannvesen/alarmsentral kontaktes for avtale om tidspunkt for test av sprinkleranlegget, informer uansett også alle i bygget om at test vil bli utført 1. Overføringstest mot brannvesen/alarmsentral gjennomføres slik dette er beskrevet i sprinkleranleggets manual 2. Kontroller at melding til brannvesenet faktisk mottas av brannvesenet 3. Funksjonskontroll forøvrig utføres etter leverandørens anvisning

Status: Utført

Kommentar:

2020-10-23 :: Sprinkler - egenkontroll

Leikvang

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at hovedkran er plumbert med reim 2. Kontroller at det ved hovedkranen henger en kniv slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil 3. Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5 meter 4. Kontroller at installasjonen ikke har synlige skader B. Funksjonskontroll Hvis sprinkleranlegget har direktevarsling må brannvesen/alarmsentral kontaktes for avtale om tidspunkt for test av sprinkleranlegget, informer uansett også alle i bygget om at test vil bli utført 1. Overføringstest mot brannvesen/alarmsentral gjennomføres slik dette er beskrevet i sprinkleranleggets manual 2. Kontroller at melding til brannvesenet faktisk mottas av brannvesenet 3. Funksjonskontroll forøvrig utføres etter leverandørens anvisning

Status: Utført

Kommentar:

2020-10-23 :: Sprinkler - egenkontroll

Leikvang

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at hovedkran er plumbert med reim 2. Kontroller at det ved hovedkranen henger en kniv slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil 3. Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5 meter 4. Kontroller at installasjonen ikke har synlige skader B. Funksjonskontroll Hvis sprinkleranlegget har direktevarsling må brannvesen/alarmsentral kontaktes for avtale om tidspunkt for test av sprinkleranlegget, informer uansett også alle i bygget om at test vil bli utført 1. Overføringstest mot brannvesen/alarmsentral gjennomføres slik dette er beskrevet i

sprinkleranleggets manual 2. Kontroller at melding til brannvesenet faktisk mottas av brannvesenet 3. Funksjonskontroll forøvrig utføres etter leverandørens anvisning

Status: Utført

Kommentar:

2020-10-23 :: Sprinkler - egenkontroll

Leikvang

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at hovedkran er plombert med reim 2. Kontroller at det ved hovedkranen henger en kniv slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil 3. Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5 meter 4. Kontroller at installasjonen ikke har synlige skader B. Funksjonskontroll Hvis sprinkleranlegget har direktevarsling må brannvesen/alarmsentral kontaktes for avtale om tidspunkt for test av sprinkleranlegget, informer uansett også alle i bygget om at test vil bli utført 1. Overføringstest mot brannvesen/alarmsentral gjennomføres slik dette er beskrevet i sprinkleranleggets manual 2. Kontroller at melding til brannvesenet faktisk mottas av brannvesenet 3. Funksjonskontroll forøvrig utføres etter leverandørens anvisning

Status: Utført

Kommentar:

2020-10-23 :: Sprinkler - egenkontroll

Leikvang

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at hovedkran er plombert med reim 2. Kontroller at det ved hovedkranen henger en kniv slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil 3. Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5 meter 4. Kontroller at installasjonen ikke har synlige skader B. Funksjonskontroll Hvis sprinkleranlegget har direktevarsling må brannvesen/alarmsentral kontaktes for avtale om tidspunkt for test av sprinkleranlegget, informer uansett også alle i bygget om at test vil bli utført 1. Overføringstest mot brannvesen/alarmsentral gjennomføres slik dette er beskrevet i sprinkleranleggets manual 2. Kontroller at melding til brannvesenet faktisk mottas av brannvesenet 3. Funksjonskontroll forøvrig utføres etter leverandørens anvisning

Status: Utført

Kommentar:

2020-10-23 :: Sprinkler - egenkontroll

Leikvang

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at hovedkran er plombert med reim 2. Kontroller at det ved hovedkranen henger en kniv slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil 3. Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5 meter 4. Kontroller at installasjonen ikke har synlige skader B. Funksjonskontroll Hvis sprinkleranlegget har direktevarsling må brannvesen/alarmsentral kontaktes for avtale om tidspunkt for test av sprinkleranlegget, informer uansett også alle i bygget om at test vil bli utført 1. Overføringstest mot brannvesen/alarmsentral gjennomføres slik dette er beskrevet i sprinkleranleggets manual 2. Kontroller at melding til brannvesenet faktisk mottas av brannvesenet 3. Funksjonskontroll forøvrig utføres etter leverandørens anvisning

Status: Utført

Kommentar:

2020-10-23 :: Sprinkler - egenkontroll**Leikvang**

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at hovedkran er plombert med reim 2. Kontroller at det ved hovedkranen henger en kniv slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil 3. Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5 meter 4. Kontroller at installasjonen ikke har synlige skader B.

Funksjonskontroll Hvis sprinkleranlegget har direktevarsling må brannvesen/alarmsentral kontaktes for avtale om tidspunkt for test av sprinkleranlegget, informer uansett også alle i bygget om at test vil bli utført 1. Overføringstest mot brannvesen/alarmsentral gjennomføres slik dette er beskrevet i sprinkleranleggets manual 2. Kontroller at melding til brannvesenet faktisk mottas av brannvesenet 3. Funksjonskontroll forøvrig utføres etter leverandørens anvisning

Status: Utført

Kommentar:

2020-10-23 :: Sprinkler - egenkontroll**Leikvang**

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at hovedkran er plombert med reim 2. Kontroller at det ved hovedkranen henger en kniv slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil 3. Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5 meter 4. Kontroller at installasjonen ikke har synlige skader B.

Funksjonskontroll Hvis sprinkleranlegget har direktevarsling må brannvesen/alarmsentral kontaktes for avtale om tidspunkt for test av sprinkleranlegget, informer uansett også alle i bygget om at test vil bli utført 1. Overføringstest mot brannvesen/alarmsentral gjennomføres slik dette er beskrevet i sprinkleranleggets manual 2. Kontroller at melding til brannvesenet faktisk mottas av brannvesenet 3. Funksjonskontroll forøvrig utføres etter leverandørens anvisning

Status: Utført

Kommentar:

2020-10-23 :: Sprinkler - egenkontroll**Leikvang**

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at hovedkran er plombert med reim 2. Kontroller at det ved hovedkranen henger en kniv slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil 3. Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5 meter 4. Kontroller at installasjonen ikke har synlige skader B.

Funksjonskontroll Hvis sprinkleranlegget har direktevarsling må brannvesen/alarmsentral kontaktes for avtale om tidspunkt for test av sprinkleranlegget, informer uansett også alle i bygget om at test vil bli utført 1. Overføringstest mot brannvesen/alarmsentral gjennomføres slik dette er beskrevet i sprinkleranleggets manual 2. Kontroller at melding til brannvesenet faktisk mottas av brannvesenet 3. Funksjonskontroll forøvrig utføres etter leverandørens anvisning

Status: Utført

Kommentar:

2020-10-23 :: Sprinkler - egenkontroll**Leikvang**

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at hovedkran er plombert med reim 2. Kontroller at det ved hovedkranen henger en kniv slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil 3. Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5 meter 4. Kontroller at installasjonen ikke har synlige skader B.

Funksjonskontroll Hvis sprinkleranlegget har direktevarsling må brannvesen/alarmsentral kontaktes for avtale om tidspunkt for test av sprinkleranlegget, informer uansett også alle i bygget om at test vil bli utført 1. Overføringstest mot brannvesen/alarmsentral gjennomføres slik dette er beskrevet i sprinkleranleggets manual 2. Kontroller at melding til brannvesenet faktisk mottas av brannvesenet 3. Funksjonskontroll forøvrig utføres etter leverandørens anvisning

Status: Utført

Kommentar:

2020-10-23 :: Sprinkler - egenkontroll**Leikvang**

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at hovedkran er plombert med reim 2. Kontroller at det ved hovedkranen henger en kniv slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil 3. Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5 meter 4. Kontroller at installasjonen ikke har synlige skader B.

Funksjonskontroll Hvis sprinkleranlegget har direktevarsling må brannvesen/alarmsentral kontaktes for avtale om tidspunkt for test av sprinkleranlegget, informer uansett også alle i bygget om at test vil bli utført 1. Overføringstest mot brannvesen/alarmsentral gjennomføres slik dette er beskrevet i sprinkleranleggets manual 2. Kontroller at melding til brannvesenet faktisk mottas av brannvesenet 3. Funksjonskontroll forøvrig utføres etter leverandørens anvisning

Status: Utført

Kommentar:

2020-10-23 :: Sprinkler - egenkontroll**Leikvang**

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at hovedkran er plombert med reim 2. Kontroller at det ved hovedkranen henger en kniv slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil 3. Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5 meter 4. Kontroller at installasjonen ikke har synlige skader B.

Funksjonskontroll Hvis sprinkleranlegget har direktevarsling må brannvesen/alarmsentral kontaktes for avtale om tidspunkt for test av sprinkleranlegget, informer uansett også alle i bygget om at test vil bli utført 1. Overføringstest mot brannvesen/alarmsentral gjennomføres slik dette er beskrevet i sprinkleranleggets manual 2. Kontroller at melding til brannvesenet faktisk mottas av brannvesenet 3. Funksjonskontroll forøvrig utføres etter leverandørens anvisning

Status: Utført

Kommentar:

2020-10-30 :: Sprinkler - egenkontroll**Leikvang**

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at hovedkran er plombert med reim 2. Kontroller at det ved hovedkranen henger en kniv slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil 3. Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5 meter 4. Kontroller at installasjonen ikke har synlige skader B.

Funksjonskontroll Hvis sprinkleranlegget har direktevarsling må brannvesen/alarmsentral kontaktes for avtale om tidspunkt for test av sprinkleranlegget, informer uansett også alle i bygget om at test vil bli utført 1. Overføringstest mot brannvesen/alarmsentral gjennomføres slik dette er beskrevet i sprinkleranleggets manual 2. Kontroller at melding til brannvesenet faktisk mottas av brannvesenet 3. Funksjonskontroll forøvrig utføres etter leverandørens anvisning

Status: Utført

Kommentar:

2020-11-12 :: Sprinkler - egenkontroll

Leikvang

A. Visuell kontroll 1. Kontroller at hovedkran er plombert med reim 2. Kontroller at det ved hovedkranen henger en kniv slik at plomberingen kan kuttes for stenging av ventil 3. Kontroller at det ikke lagres noe nærmere sprinklerhodene enn 0,5 meter 4. Kontroller at installasjonen ikke har synlige skader B.

Funksjonskontroll Hvis sprinkleranlegget har direktevarsling må brannvesen/alarmsentral kontaktes for avtale om tidspunkt for test av sprinkleranlegget, informer uansett også alle i bygget om at test vil bli utført 1. Overføringstest mot brannvesen/alarmsentral gjennomføres slik dette er beskrevet i sprinkleranleggets manual 2. Kontroller at melding til brannvesenet faktisk mottas av brannvesenet 3. Funksjonskontroll forøvrig utføres etter leverandørens anvisning

Status: Utført

Kommentar:
