



Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
Sluppenvegen 18
7037 TRONDHEIM

Purring tilsyn/pålegg 5054/275/74

Avvik 2. Brannvarslingsanlegget indikerer feil og kan også indikere forvarsel ved svak røykutvikling (eks damp på kjøkken). Anlegget har ingen innebygd forsinkelse. Når anlegget varsler om feil eller også stor alarm går det melding til flere i driftsorganisasjonen direkte på telefon. De som er i nærheten vil da reagere på dette og gjøre de nødvendige tiltak. Vi har ingen annen prosedyre på dette da det ikke er aktuelt. Er det en reel brann går anlegget i alarm umiddelbart og prosedyrer for brann gjelder da. De øvrige meldinger vil som nevnt bli tatt tak i når meldingen kommer og noen fra drift er tilstede og kan takle meldingen. I alle tilfeller hvor dette forvarslet ikke går i stor alarm dreier det seg om tekniske problemer som driftspersonale må løse.

Avvik 3. Alle mangler på sprinkleranlegget er utbedret. Det var planlagt sprinklerkontroll denne uka (uke 1, 21), men på grunn av nye korona regler fra regjeringen er dette utsatt. Kontrollør og kommunen tar en ny vurdering den 18.01 om kontroll kan gjennomføres. Ved ny sprinklerkontroll vil det bli dokumentert om avvikene er lukket. Når dette er gjennomført ettersendes rapport.

Egenkontroll på ledesystemet er utført. Legger ved dokumentasjon på rutiner. Det ser ut som dokumentasjon siste halvannet år er borte fra systemet uten at vi kan forklare hvorfor. Vi har derfor lagt inn rutinen på nytt i systemet så alt skal gå som normalt igjen.

Avvik 4. Risikovurdering for Fysio og Ergoterapitjenesten er utført i god tid. Den legges ved.

Med hilsen
Rune Berg
Fagleder Bygg og eiendom
Bygg og eiendom
rune.berg@indrefosen.kommune.no
Tlf: 91650558



*Fantastiske
Fosen*

Hvis du ønsker å svare på dette brevet, send inn sikkert via dette skjemaet
<https://svarut.ks.no/edialog/mottaker/944305483>

Oppgi gjerne dette saksnummeret i skjemaet: 2020/1232

Du kan også kontakte oss per post til:

Indre Fosen kommune
Postboks 23, 7101 RISSA
Sentralbord: 74 85 51 00