



Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
Kongens gate 2
7011 TRONDHEIM

Hallveien 24 - gbnr. 275/147 - mangelfull tilbakemelding på tilsyn svar

Avvik 1, kulepunkt 3.

Brannrådgiver har gått bort fra konseptet om 3 minutters forsinkelse. Brannalarmanlegget vil bli omjustert slik at alarmen går direkte. Justert brannkonsept ettersendes når det foreligger.

Med hilsen
Rune Berg
Fagleder Bygg og eiendom
Bygg og eiendom
rune.berg@indrefosen.kommune.no
Tlf: 91650558

Hvis du ønsker å svare på dette brevet, send inn sikkert via dette skjemaet

<https://svarut.ks.no/edialog/mottaker/944305483>

Oppgi gjerne dette saksnummeret i skjemaet: 2020/1030

Du kan også kontakte oss per post til:

Indre Fosen kommune
Postboks 23, 7101 RISSA
Sentralbord: 74 85 51 00



*Fantastiske
Fosen*