Årsrapport for typegodkjente minirenseanlegg

Rapporten skal fylles ut i samsvar med tilhørende veiledning

2020	År
NORoption AS	Leverandør
Indre Fosen	Kommune
2	Antall anlegg i kommunen

Kode for type service
I= Igangkjørt
S= Ordinær service
E= Ekstra service

Kode for vurdering av tilstand ved ankomst og avreise

NB! Kommentarfeltet skal benyttes ved bruk av kode 2 og 3

1=Ok ved ankomst
2=Avvik. Rettet opp i løpet av servicebesøket
3A=Ikke ok ved avreise, leverandørens ansvar å følge opp
3B= Ikke ok ved avreise, kommunens ansvar å følge opp

Kode for avvik
LU= Luktproblemer
UB= Utløpsvann blakket
FS= Problemer med flyteslam
SF= Synlige partikler i utløpsvannet / slamflukt
KD= Problemer med kjemikaliedosering
AT= Andre tekniske problemer
BT= Behov for tømming av slam
DT= Dårlig tilgjengelighet til anlegget
KR= Service ikke utført
HB1= Høy belastning (fra bolig)
HB2= Høy belastning (overvann/drensvann)

Ident lev.	Gårds	Bruks	Feste	Seksjons	Adresse	Type renseanlegg. Beskriv også tilhørende etterpolering hvis denne er levert av miniRA leverandør	Oppstart år	Opplysninger om service 1									Opplysninger om service 2									Opplysninger om service 3									Kommentar
									Status			Driftsdata						Status			Driftsdata						Status			Driftsdata					
nr	nr	nr	nr	nr	Tekst	Tekst		Dato	Type (kode)	Avvik (kode)	Tilstand (kode)	PO_4-P (mg/l)	Turb. (FTU)	Q (m^3)	Slamnivå (m)	pH/ Temp	Dato	Type (kode)	Avvik (kode)	Tilstand (kode)	PO_4-P (mg/l)	Turb. (FTU)	Q (m^3)	Slamnivå (m)	pH/ Temp	Dato	Type (kode)	Avvik (kode)	Tilstand (kode)	PO_4-P (mg/l)	Turb. (FTU)	Q (m^3)	Slamnivå (m)	pH/ Temp	Tekst
1757	125	10			Storvassveien 581, 7120 Leksvik	uponor Clean 1. Biologisk/kjemisk	2018	13.06.2020	S	KD	2																								Lav kjemikaliedosering
1457	11	25			Geilhaugveien 30, 7105 Stadsbygd	uponor Clean 1. Biologisk/kjemisk	2016	06.08.2020	S		1	0,99			0,25	6,46/18																			