



Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
Forebyggende avdeling

Indre Fosen kommune
Postboks 23

7101 RISSA

Deres ref.:
Rune Berg

Arkiv: M71
Saksnr: 2020/954-17

Saksbehandler:
Ina Jasmin Lutdal

Dato:
14.01.2021

Framnesveien 13 - 5054/275/74 – Leksvik helsetun - Avslutning av tilsynssak

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS har den 02.12.2020 og den 07.01.2021 mottatt deres tilbakemelding på vårt brev *Purring på tilsyn* og *Pålegg* etter tilsynet 05.02.2020. I tilbakemeldingen opplyser dere at alle avvik nå er utbedret.

Status ved etterkontroll

Tilbakemeldingene bekrefter at det er gjort flere tiltak for å øke brannsikkerheten. Blant annet er rutiner for egenkontroller utarbeidet, mangler i kontrollrapporter for branntekniske installasjoner utbedret, risikovurdering revidert, evakueringsplan og øvelsesplan er utarbeidet og samordningsrutiner er dokumentert.

Vi tolker tilbakemeldingen slik at kommunen sammen med brannalarmkontrolløren har konkludert med at brannalarmanleggets funksjon er ivaretatt og at det planlegges tiltak for å hindre at vanlig bruk av kjøkkenovn fører til at brannalarmanlegget går i forvarsel. Vi poengterer at Indre Fosen kommune har ansvar for å påse at alarmorganiseringen i bygget er tilfredsstillende og at nødvendig reaksjon raskt blir iverksatt ved alarm og forvarsel.

Når det gjelder mangler i sprinklerrapporter er noen mangler dokumentert utbedret. Dere har i siste tilbakemelding bekreftet at alle mangler er utbedret, men opplyser om at kontrollør ikke har adgang til å gjennomføre ny årskontroll på grunn av restriksjoner vedrørende Covid-19 situasjonen. Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS forventer at det ved tilsynet i 2021 kan fremlegges sprinklerrapporter som bekrefter at mangler er lukket.

Vi avslutter tilsynssaken

Vi ser det som positivt at brannsikkerhetsnivået i bygningen er hevet og avslutter herved oppfølgingen av denne tilsynssaken.

Eiers og brukers ansvar for brannsikkerheten

Våre tilsyn er stikkprøvebaserte og vi gjør derfor oppmerksom på at det kan foreligge brannsikkerhetsmessige mangler som ikke ble avdekket under tilsynet. Eier og bruker av bygningen er ansvarlig for å avdekke og rette opp eventuelle avvik gjennom sitt systematiske sikkerhetsarbeid.

Dersom noe er uklart

Henvendelse vedrørende saken kan gjøres til Ina Jasmin Lutdal, som kan treffes på telefon 934 36 334 alt. e-post: inajasmin.lutdal@tbrt.no. Denne sakens saksnummer er 2020/954.

Med hilsen

TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE IKS

Anna-Karin Hermansen
leder forebyggende avdeling

Ina Jasmin Lutdal
brannmester

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift

Kopi: Einar Eilertsen, Rune Berg, Jessica Pedersen, Reidun Hindrum, Bettina Vangen, Marit Aalberg, Berit Kruken og Monica Otnæs