

Avsender: Mattilsynet
Postboks 383
2381 BRUMUNDDAL
Norge



148095-17-17

ALLSKOG SA
Ingvald Ystgaards veg 13A
7047 TRONDHEIM
Norway

Uttalelse til forslag til reguleringsplan for Sæther Vestre Plan ID 50542020001



Vedlagt følger dokument fra Mattilsynet.

Har du spørsmål kan du kontakte oss ved å sende e-post til postmottak@mattilsynet.no eller ringe 22 40 00 00.

17.1

17#129:3edeef8a-48a8-47dc-bd4b-1ae9a5f185f:1

ALLSKOG SA
Ingvald Ystgaards veg 13A
7047 TRONDHEIM

Deres ref:
Vår ref: 2020/45313
Dato: 02.12.2020
Org.nr: 985 399 077

Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler



UTTALELSE TIL FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SÆTHER VESTRE I INDRE FOSSEN KOMMUNE PLAN ID 50542020001

Vi har mottatt forslag til reguleringsplan for Sæther Vestre planID 50542020001 på høring. Frist for å gi svar er satt til 14.januar 2021.

Saken gjelder

Planen har til hensikt å regulere to områder, H2 og H3 i overordnet kommunedelplan til fritidsbebyggelse med i alt 7 tomter med tilhørende veg adkomster, samt et naustområde. Det er planlagt at fritidsboligene skal tilkobles vann og avløp, samt strøm og telekommunikasjon. Det nevnes at det kan etableres et fellesanlegg for vann- og avløp. Det nevnes i planen at feltet vil få drikkevann fra Hindrem og Seter vannverk.

Vurdering

Mattilsynet har gitt svar til første gangs høring i brev med saks nr. 2020/45313 datert 9.mars. 2020. Vi spurte i den uttalelsen om tiltaket kan ha konsekvenser for drikkevannsforsyningen og distribusjonsnett. Vi spurte også om det skal etableres en ROS analyse. Det kommer frem i den siste høringen at ledningsnett for vann, avløp, strøm og telekommunikasjon skal legges i grøft langs veiene. Det er vurdert i ROS analysen at tiltaket ikke vil få konsekvenser for vannforsyningen. Det nevnes i planen at det skal etableres et fellesanlegg for vann- og avløp. Betyr dette at hyttefeltet skal være kjøper av drikkevann og dermed et eget vannforsyningsssystem for de 7 hyttene? Hvis dette er tilfelle så minner vi om registreringsplikten for nye vannanlegg, dette er presisert i drikkevannsforskriften, § 17. Registreringen gjøres på mattilsynet.no. Krav om plangodkjenning kan være aktuelt.

Mattilsynet har følgende innspill:

- Vannforsyningen til hyttefeltet bør være forankret i VA-planen
- Utbygger og kommunen må sikre seg at kapasiteten på ledningsnett er tilstrekkelig for å dekke behovet for drikkevann og slukkevann.
- Det må sikres at tilkobling skjer i henhold til gjeldende VA- norm. Vi tenker da på at krav til montering av nødvendig tilbakeslagssikring i nye boliger blir ivarettatt.