



COPPER EIENDOM AS
c/o Gjørn Berg Fallhaugen 9
7100 RISSA

Einerveien - gbnr. 122/353 - sikring av bratt skråning - ber om at det innsendes byggesøknad

Vi er gjort kjent med at det er etablert et gjerde på eiendommen gbnr. 122/258 for å forebygge fallulykke mot eiendommen gbnr. 122/353.

Som det framgår av teknisk forskrift (TEK17) § 8-3 skal «nivåforskjeller sikres slik at fallulykker forebygges».

Hvilken type sikringstiltak som velges vil være avhengig av høydeforskjell og underlag.

1. Nivåforskjell på mer enn 3 meter må sikres med rekkverk, gjerde, tett vegetasjon eller lignende slik at fallskader forebygges.
2. Nivåforskjell på mer enn 0,5 meter der det er hardt underlag som betong, asfalt, steinheller og lignende, må sikres med rekkverk, gjerde, tett vegetasjon eller liknende slik at fallskader forebygges.

Vi vurderer at gjerdet er søknadspliktig da det har en annen funksjon enn kun å være et fysisk skille mellom to naboeiendommer. Vi ber derfor om at en byggesøknad innsendes. Med byggesøknaden må det foreligge situasjonsplan som viser gjerdets plassering, beskrivelse av hvordan gjerdet er utformet og legg gjerne også med bilde. Det må innsendes erklæring om ansvarsrett for SØK, PRO og UTF for tiltaket.

Ta gjerne kontakt med oss hvis dere har spørsmål,

Med hilsen

Anne Lise Sætre

ingeniør byggesak

Plan

Anne.Lise.Saetre@indrefosen.kommune.no

Tlf: 95924148

Hvis du ønsker å svare på dette brevet, send inn sikkert via dette skjemaet

<https://svarut.ks.no/edialog/mottaker/944305483>

Oppgi gjerne dette saksnummeret i skjemaet: 2021/650

Du kan også kontakte oss per post til:

Indre Fosen kommune

Postboks 23, 7101 RISSA

Sentralbord: 74 85 51 00



*Fantastiske
Fosen*

Kopi:

PALLIN AS

Intern kopi:

Tore Solli