

KVALITETSIKRING / KONTROLPLAN

Nødløysanlegg

☐ Utførelse og driftsettelse av nyanlegg ☐ Endring av anlegg ☒ Årskontroll iflg. Kontrakt ☐ Kontroll etter reparasjon.

Kunde / Tiltakshaver: Rissa Kommune
Anleggssted: Rissa Helsetun
Adresse: 7100 Rissa

Krav (forskr. /regelv.): NEK EN 50172

Sentraltype: Alle ML/LL er forsynt fra sentral i 2.etg på nybygg.

G.nr: B.nr: Tiltaksklasse: Brannklasse: Risikoklasse:

*Sentralisert system: ☐	J = ja N = Nei	Armatur	Er armaturen testet?	Har armaturen rett piktogram?	Batteritype:	Er lysrør skiftet?	Er armaturen tilpasset leseavstand? (se utregningsformel.)	Er armaturen i orden - uten skade?	Har armaturen min. 1 t. backup?	Kurs / skap:
Armaturtype: (LL/ML) Wattstyrke: Tilkobl. 24V:(1) Tilkobl.230V:(2) 12.17	Formel for utregning av skiltstørrelse og leseavstand: $p = d/200(S)$ p = piktogramhøyde d = leseavstand $S = 200$ (gjennomlyste skilt) Armaturplassering									

LL- LED	N148B-2	✓						✓	✓	
LL- LED	N148 vest	✓						✓	✓	
LL- LED	N148 over resepsjon	✓						✓	✓	
ML- LED	N148 over inngang	✓	✓					✓	✓	
ML- LED	Over utgangsdør	✓	✓		LYSER DÅRLIG		✓	✓	✓	
LL- LED	N148 øst	✓						✓	✓	
ML- LED	N060 ved heis	✓	✓				✓	✓	✓	
LL- LED	N060 ved heis	✓						✓	✓	
LL- LED	Loft nybygg trappeoppgang (N200)	✓						✓	✓	
ML- LED	Loft nybygg (N200)	✓	✓				✓	✓	✓	
LL- LED	Loft nybygg (N200)	✓						✓	✓	
ML- LED	N202 loft	✓	✓		LYSER SVAKT		✓	✓	✓	
ML- LED	N203 loft	✓	✓				✓	✓	✓	
LL- LED	N203 loft	✓						✓	✓	
ML- LED	N205 loft	✓	✓				✓	✓	✓	
LL- LED	N205 loft	✓						✓	✓	
LL- LED	N205 loft innerst i rom	✓						✓	✓	
ML- LED	Ved N-152 (N101)	✓	✓				✓	✓	✓	
LL- LED	Ved N-155 (N101)	✓						✓	✓	
LL- LED	Ved N-156 (N101)	✓						✓	✓	
ML- LED	Ved N-123 (N101)	✓	✓				✓	✓	✓	
LL- LED	Ved N-123 (N101)	✓						✓	✓	
LL- LED	Ved N-122 (N101)	✓						✓	✓	
LL- LED	Ved N-121 (N101)	✓						✓	✓	
ML- LED	Ved N-100 (N101)	✓	✓				✓	✓	✓	
ML- LED	Ved N-101 (N173)	✓	✓				✓	✓	✓	
LL- LED	Ved N-172 (N173)	✓						✓	✓	
ML- LED	Ved N-172 (N173)	✓	✓				✓	✓	✓	
LL- LED	Ved N-165 (N173)	✓						✓	✓	
LL- LED	Ved N-170 (N173)	✓						✓	✓	
LL- LED	Ved N-169 (N173)	✓						✓	✓	

ML-	LED	Ved N-170 (N173)		✓	✓		✓	✓	✓	
ML-	LED	N-100		✓	✓		✓	✓	✓	
LL-	LED	N-100		✓				✓	✓	
ML-	LED	Ved N-117 (gang 102)		✓	✓		✓	✓	✓	
ML-	LED	Ved N-117 (gang 102)		✓	✓		✓	✓	✓	
LL-	LED	Ved N-117 (gang 102)		✓				✓	✓	
LL-	LED	Ved N-103 (gang 102)		✓				✓	✓	
LL-	LED	Ved N-104 (gang 102)		✓				✓	✓	
ML-	LED	Ved N-111 (gang 102)		✓	✓		✓	✓	✓	
LL-	LED	Ved N-110 (gang 102)		✓				✓	✓	
LL-	LED	Ved N-109 (gang 102)		✓				✓	✓	
ML-	LED	Ved N-109 (gang 102)		✓	✓		✓	✓	✓	
ML-	LED	Ved N-109 (gang 102)		✓	✓		✓	✓	✓	
ML-	LED	Ved N-131 (gang 130)		✓	✓		✓	✓	✓	
LL-	LED	Ved N-131 (gang 130)		✓				✓	✓	
LL-	LED	Ved N-144 (gang 130)		✓				✓	✓	
LL-	LED	Ved N-142 (gang 130)		✓				✓	✓	
ML-	LED	Ved N-141 (gang 130)		✓	✓		✓	✓	✓	
LL-	LED	Ved N-141 (gang 130)		✓				✓	✓	
LL-	LED	Ved N-139 (gang 130)		✓				✓	✓	
ML-	LED	Ved N-139 (gang 130)		✓	✓		✓	✓	✓	
ML-	LED	Ved N-139 (gang 130) RENNINGSØR		✓	✓	LYSER SVAKT	✓	✓	✓	
LL-	LED	Ved N-063 (N-060)		✓				✓	✓	
LL-	LED	I gang 060 (N-060)		✓				✓	✓	
ML-	LED	I gang 060 ved heis (N-060) V N-59		✓	✓	LYSER DÅRLIG	✓	✓	✓	
LL-	LED	Ved N-056 (N-060)		✓				✓	✓	
ML-	LED	I N-059 (N-060)		✓	✓		✓	✓	✓	
ML-	LED	I gang 060 Ved heis (N-060)		✓	✓		✓	✓	✓	
ML-	LED	I gang 039		✓	✓		✓	✓	✓	
LL-	LED	I gang 039		✓				✓	✓	
ML-	LED	Ved N-039		✓	✓		✓	✓	✓	
LL-	LED	Ved N-041		✓				✓	✓	
ML-	LED	Ved N-041		✓	✓	LYSER DÅRLIG	✓	✓	✓	
ML-	LED	Ved N-002		✓	✓		✓	✓	✓	
LL-	LED	Ved N-043		✓				✓	✓	
LL-	LED	Ved N-053		✓				✓	✓	
LL-	LED	Ved N-048		✓				✓	✓	
LL-	LED	Ved N-046		✓				✓	✓	
LL-	LED	Ved N-043		✓				✓	✓	
LL-	LED	Ved N-002		✓				✓	✓	
ML-	LED	N-076 (002)		✓	✓		✓	✓	✓	
LL-	LED	Ved N-076 (002)		✓				✓	✓	
LL-	LED	Ved N-032 (002)		✓				✓	✓	
LL-	LED	Ved N-034 (002)		✓				✓	✓	
LL-	LED	Ved N-081 (002)		✓				✓	✓	
LL-	LED	Ved N-003 (002)		✓				✓	✓	
ML-	LED	Ved N-002 (002)		✓	✓		✓	✓	✓	
ML-	LED	Ved N-002 (N005A)		✓	✓		✓	✓	✓	
LL-	LED	Ved N-004 (N005A)		✓				✓	✓	
LL-	LED	Ved N-006 (N005A)		✓				✓	✓	
LL-	LED	Ved N-004 (N005A)		✓				✓	✓	
ML-	LED	Ved N-005 (N005A)		✓	✓		✓	✓	✓	

Tilstede.
alltid. 



IKT

Nett

Kraft

Installasjon

Kommentarer:	Klikk her for å skrive inn tekst.

Ordre nr:		Saksbehandler:	
Tegnings nr:		Service ing. Sign.:	Martin Jensen
Kundens representant:		Sluttkontroll sign.:	

Dato: 22/12-20

Dato: