

KVALITETSIKRING / KONTROLLPLAN

Nødlysanlegg

☐ Utførelse og driftsettelse av nyanlegg
 ☐ Endring av anlegg
 ☒ Årskontroll iflg. Kontrakt
 ☐ Kontroll etter reparasjon.

Kunde / Tiltakshaver: Rissa Kommune

Anleggssted: Helsetunet

Adresse: 7100 Rissa

G.nr:

B.nr:

Tiltaksklasse:

Brannklasse:

Risikoklasse:

Krav (forskr. /regelv.): NEK EN 50172

Sentraltype: Sønnico sentral som står på vaktmesterverksted

*Sentralisert system: ☒	J = ja N = Nei	Armatyr	Er armaturen testet?	Har armaturen rett piktogram?	Batteritype:	Er lysrør skiftet?	Er armaturen tilpasset leseavstand? (se utregningsformel)	Er armaturen i orden -uten skade?	Har armaturen min. 1 t. backup?	Kurs /skap:
Armatyrtype: (LL/ML) Wattstyrke: Tilkobl. 24V:(1) Tilkobl.230V:(2) Q. 8.00	Formel for utregning av skiltstørrelse og leseavstand: $p = d/200(S)$ $p =$ piktogramhøyde $d =$ leseavstand $S = 200$ (gjennomlyste skilt)									
	Armatyrplassering									

LL- 4W -1	Utenfor dagsenter		✓		I sønnico sentral	—		✓	✓	
LL- 4W -1	Utenfor kontor Benit Kimo TRUDE H		✓		I sønnico sentral	—		✓	✓	
LL- 4W -1	Utenfor huske-stua		✓		I sønnico sentral	—		✓	✓	
LL- 4W -1	Kantine ved kasse		✓		I sønnico sentral	—		✓	✓	
LL- 4W -1	I gang mellom kasse og kjøkken		✓		I sønnico sentral	—		✓	✓	
LL- 4W -1	I kantine		✓		I sønnico sentral	—		✓	✓	
LL- 4W -1	I kantine ved kjøleskap		✓		I sønnico sentral	—		✓	✓	
LL- 4W -1	Ved rom 2202		✓		I sønnico sentral	—		✓	✓	
LL- 4W -1	Ved rom 2201		✓		I sønnico sentral	—		✓	✓	
LL- 4W -1	Ved rom 2205		✓		I sønnico sentral	—		✓	✓	
LL- 4W -1	Ved rom 2209		✓		I sønnico sentral	—		✓	✓	
LL- 4W -1	Ved rom 2218		✓		I sønnico sentral	—		✓	✓	
LL- 4W -1	Ved rom 2220		✓		I sønnico sentral	—		✓	✓	
LL- 4W -1	Ved rom 2213		✓		I sønnico sentral	—		✓	✓	
LL- 4W -1	Ved rom 2214		✓		I sønnico sentral	—		✓	✓	
LL- 4W -1	Ved rom 2217 (innerst i gang)		✓		I sønnico sentral	—		✓	✓	
LL- 4W -1	Dagligstue aktiv / svanen		✓		I sønnico sentral	—		✓	✓	
— 11 —	3. ETC V VENT ROM		✓		— 11 —	—		✓	✓	
— 11 —	11 VENT ROM		✓		— 11 —	—		✓	✓	

Kommentarer: Klikk her for å skrive inn tekst.

Ordre nr:		Saksbehandler:	
Tegnings nr:		Service ing. Sign.:	Morten Jørgen
Kundens representant:		Sluttkontroll sign.:	
		Dato:	22/12-20