

  Safe At Sea -- Midtnorsk Brannsikring AS Solstrandvegen 40 6264 TENNFJORD	TILSTANDS RAPPORT ARGONITE SLOKKE ANLEGG	MBAS ref. / Rapport nr. : IN-1008-2020 Dato : 18.12.2020 morten.rodsjo@indrefosen.kommune.no			
Kunde : Rissa Kommune					
Installasjons adresse : Rissa Helsetun					
Faktura adresse : 7100 Rissa					
Beskyttet område/rom : Serverrom					
Sone	Antall flasker	Flaske trykk	Temperatur	Kommentar	
	2 x 80 liter	300 bar	20 *C		
	G-U-I-R	Anmerkning		G-U-I-R	Anmerkning
01. Flasketilstand	U	2009/07	20. Stopp av maskiner	I	
02. Flaskeklammer	G		21. Dørmagnet, stenging av dører	I	
03. Utløser ventil – IV 4	I		22. Lavt flaske trykk, Argonite	G	
04. Utløser ventil – IV 8	I		23. Lavt flaske trykk, Nitrogen	I	
05. Utløser ventil – IV 20	I		24. Utløser rør, pneumatisk	I	
06. Utløser håndtak, manuelt	G	Insp.	25. "Check" ventil	I	
07. Utløser håndtak, wire	I		26. "Pressure" bryter, PSH	I	
08. Pneumatisk adapter	I		27. Kabler	G	
09. Pneumatisk tilbakekobling	I		28. Koblingsbokser	G	
10. Metron aktuator - varighet 5 år	I		29. Slinger	G	
11. Comet aktuator - varighet 3 år	I		30. Kuplinger	G	
12. Magnetventil	G		31. Manifold	G	
13. Wiretrekk	I		32. Rørsystem	G	
14. Pneum. utløserkap m/utstyr	I		33. Dyser	G	
15. El. utløser sentral	G	*1)	34. Skilter	G	
16. Alarm i beskyttet området	G	*1)	35. Flaske ventiler / Sprengblekk	G	
17. Spjeld funksjon	I		36. Plombering	G	
18. Stopp av ventilasjon	I		37. Orifice	I	
19. Opplæring av driftspersonell	G	*2)			
G = Godkjent U = Underkjent I = Ikke aktuelt R = Reparat/utskiftet					
Anlegget satt i drift, ref. skilt på flasker: Dato 05.2013 ☐ OVERLEVERING ☒ ÅRSKONTROLL ☐ SERVICE					
01: Flaskene er forfalt til trykkprøving, og foreslås byttet med sertifiserte flasker. 15-16: *1) Funksjonstestet av Siemens som var representert under årskontrollen. 19: *2) Det anbefales at det foretas brukeropplæring og at det spres litt kunnskap om slokkeanlegget, f.eks ved årskontroller. Det presiseres at dette anlegget er prosjektert av annet firma, og at systemdokumentasjon har vist seg vanskelig å få fremlagt. Romvolum oppmålt til 70 m3.					
Det bekreftes at kontroll er utført.					
		18.12.2020			
Anlegget kontrollert av		Dato		Signatur av kunde	

Spesialkompetanse på slokkesystemer

Safe At Sea -- Midtnorsk Brannsikring AS
 Solstrandvegen 40
 6264 Tennfjord

Safe@Sea AS



Telefon: 9797 2050
 E-post: post@sagroup.no
 Foretaksregisteret: NO 818 871 082