



NORCONSULT AS
Postboks 626
1303 SANDVIKA

Kommunen ber om flere opplysninger ang. søknad om midlertidig utslipp i forbindelse med utbygging av Johan Bojer Videregående skole

Viser til søknad om midlertidig utslippstillatelse i Vanvikan mottatt 29.01.2021.

Det søkes om midlertidig utslipp to steder:

Punkt nr.1 Stort utslipp øst for hurtigbåt-kai (utenfor parkering til hurtigbåt).

Punkt nr. 2 Lite utslipp vest for molo, utenfor Ratvikberget.

Punkt nr. 1 vil fungere som en permanent ledning for overløp når renseanlegget i Vanvikan står ferdig. Punkt nr.2 vil bli koblet på avløpsledning via pumpestasjon ved Landgangen og videre til det nye renseanlegget.

For å kunne behandle søknaden trenger vi noen flere opplysninger.

For utslippspunkt nr.1:

Kommunen anslår at dette dreier seg om et utslipp på ca. 500 – 700 pe.

Forurensningsforskriften § 13-4 sier hva som må være på plass ved søknad om utslippstillatelse som er større enn 50 pe. For denne søknaden mener vi følgende av punktene er relevante:

1.

- a) den ansvarliges navn og adresse,
- b) plassering av utslippssted – koordinatfestet,
- c) beskrivelse av utslippssted, utslippsanordning og -dyp,
- d) interesser som antas berørt av etableringen, herunder interesser knyttet til rekreasjon eller næringsvirksomhet,
- e) oversikt over hvem som skal varsles.

2. Parter og andre som kan bli særlig berørt av saken skal varsles om innholdet i søknaden. Kopi av varselet skal sendes til kommunen samtidig med at parter og andre blir varslet. I varselet skal det framgå at uttalelser må være kommet til søker innen en frist på 4 uker etter at varselet er sendt.

3. Søknaden skal sendes til kommunen etter at uttalefristen er utløpt, sammen med kvittering for nabovarselet.

I tillegg må det:

Legges fram en faglig vurdering av utslippsstedet med tanke på at det er friluftsområde i sjø forholdsvis nære på begge sider av utslippet, og det faktum at det er en del urensset kloakk som går i denne ledningen.



*Fantastiske
Fosen*

Det står i søknaden at alle abonnenter knyttet til utslippet har slamavskiller, dette stemmer ikke overens med de opplysningene kommunen har. Det er knyttet både skole, idrettshall og samfunnshus i tillegg til over 90 boenheter til utslippsledningen, en god del av disse har ikke slamavskiller. Årsaken til dette er at det i utgangspunktet var planlagt at renseanlegget i Vanvikan skulle bygges i 2012, nye boliger/anlegg eller boliger som måtte rehabilitere avløpsanlegg har derfor over flere år fått koble seg direkte på ledningen uten at det har vært krav om rensing via slamavskiller først.

For utslippspunkt nr. 2:

Kommunen har en egen forskrift «*Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Ørland, Indre Fosen, Åfjord og Osen kommuner*». Denne sier hva som må være på plass ved søknad om utslipp på under 50 pe. For denne søknaden mener vi følgende av punktene er relevante.

Den ansvarlige skal sørge for at:

1. det er utarbeidet en skriftlig, fullstendig søknad som inneholder de nødvendige opplysningene for kommunens behandling, herunder:
 - a) den ansvarliges navn og adresse,
 - b) om utslippet skal etableres og drives i samsvar med kravene i § 9–§ 18, eller om det søkes om å fravike disse kravene,
 - c) Plassering av utslippssted – koordinatfestet
 - d) utslippets størrelse i pe,
 - e) interesser som antas å bli berørt av etableringen, herunder interesser knyttet til drikkevannsforsyning, rekreasjon, dyreliv eller næringsvirksomhet,
 - f) oversikt over hvem som skal varsles,
2. parter og andre som kan bli særlig berørt av saken er varslet om innholdet i søknaden. Kopi av varselet skal sendes til kommunen samtidig med at parter og andre blir varslet. I varselet skal det framgå at uttalelser må være kommet til søker innen en frist på 4 uker etter at varselet er sendt.
3. søknad er sendt kommunen, etter at uttalefristen er utløpt, sammen med kvittering for nabovarselet.

Ved nyanlegg eller utvidelse på annenmanns grunn skal det foreligge erklæring fra grunneier om tillatelse til dette. Dette gjelder både for ledningsanlegg og renseanlegg. Kopi av erklæring skal vedlegges søknad om utslipp.

Det gjøres oppmerksom på at kommunen har et temakart for spredt avløp, det finner dere ved å gå på kommunens kartløsning og velge karttypen «temakart spredt avløp». Kartet viser at det er lagt en sone for brukerinteresser utenfor Ratvikberget. En utslippsledning må legges slik at den kommer utenfor denne sonen.

Det gjøres også oppmerksom på at midlertidige tillatelser gjelder i inntil to år. Dette i henhold til plan- og bygningsloven.

Med hilsen
Liv Heide
miljøkonsulent
Næringsavdelingen
Liv.Heide@indrefosen.kommune.no
Tlf: 91701141

Hvis du ønsker å svare på dette brevet, send inn sikkert via dette skjemaet

<https://svarut.ks.no/edialog/mottaker/944305483>

Oppgi gjerne dette saksnummeret i skjemaet: 2021/863

Du kan også kontakte oss per post til:

Indre Fosen kommune
Postboks 23, 7101 RISSA
Sentralbord: 74 85 51 00

Intern kopi:

Linda Kristin Garnes