

Rutine

Bistand til beboere ved Stadsbygd Omsorgssenter ved evakuering

Versjon:	1	Revidert dato:	26.01.21	Revidert av:	Bente Vårum
Opprettet	18.11.21	Lovhjemmel:			
Publisering:		Signering:	Gunn Hege Moen		

Formål

Sikre at brukerne på Stadsbygd Omsorgssenter får forsvarlig bistand til evakuering til sikker brannsoner dersom det skulle bli nødvendig.

Omfang

Rutinen vil gjelde for alle brukere på Stadsbygd Omsorgssenter. Det vil være aktuelt dersom det ved brann på Stadsbygd Omsorgssenter må evakueres til sikker brannsoner eller evakueres ut av Stadsbygd Omsorgssenter.

Aktivitet

Ved brann 1.etg.

Beboerne evakueres via nødutgangen ut til veranda på endevegg eller ut gjennom dør til avdeling og ut hoveddør til omsorgssenteret.

Ved brann 2 etg.

Beboerne evakueres via nødutgangen ut til veranda på endevegg og ned trapp til bakkeplan eller gjennom dør til avdeling og ned trapp til 1.etg. og ut hoveddør om nødvendig.

Ved brann 3 etg.

Beboerne evakueres via nødutgangen ut til veranda på endevegg og ned trapp til bakkeplan eller gjennom dør til avdeling og ned trapp til 1.etg. og ut hoveddør om nødvendig.

Viktig for alle avdelinger:

Oppdaterte evakueringslister henger på venstre side innenfor dør til hjemmesykepleiens kontor og i HDO 2.etg innenfor dør til vaktrom/vaskerom. Brannvernleder/fagleder er brannansvarlig på dagtid når de er på jobb. Brannansvarlig på kveld, natt og helg er sykepleier/fagarbeider med medisinsansvar i HDO 2.etg. Evakueringsliste tas med under evakuering og krysses av fortløpende for hver beboer.

Evakuering av beboerne til Fembøringen barnehage:

Ved vurdering av brannstilløp og omfang, kan beboerne etter behov ha felles evakuering til Fembøringen barnehage. **Kontaktperson for Fembøringen er pdd: Einar Rein tlf: 90648736, Tove Anita Gusta tlf. 45211075**

Varsling ved Evakuering;

Brannansvarlig på jobb skal varsle fagleder/virksomhetsleder ved evakuering.

Brannvernleder/virksomhetsleder Gunn Hege Moen tlf. 94160541.

Fagledere Renathe Denstad tlf. 97955022 eller Bente Vårum tlf. 48279548

Da kommunalteknikk ikke fysisk befinner seg på Stadsbygd Omsorgssenter, er det naturlig at det er ansatte ved Vanvikan/Stadsbygd sone – hjemmetjenesten som har base på bygget effektuerer evakuering. De har ansatte på arbeid døgnet rundt, året rundt. Ansatte kan søke bistand hos kommunalteknikk ved behov.

Ingeniørvakta: tlf :91515115

Rutine

Når brannalarmen utløses ved Stadsbygd Omsorgssenter

Versjon:	1	Revidert dato:	26.01.21	Revidert av:	Bente Vårørum
Opprettet	18.11.20	Lovhjemmel:			
Publisering:		Signering:	Gunn Hege Moen		

Formål

Sikre at årsaken til utløst brannalarm oppdages så raskt som mulig.

Omfang

Rutinen vil gjelde på Stadsbygd Omsorgssenter, kun for ansatte ved Vanvikan/Stadsbygd sone.

Aktivitet

Ved utløst brannalarm effektueres følgende tiltak:

- Brannansvarlig på vakt tar med telefon og evakueringsliste og beveger seg umiddelbart til branntavle ved hovedinngangen til Stadsbygd Omsorgssenter
- Noen ansatte blir igjen på de forskjellige etasjene for å ivareta brukerne mens de andre ansatte beveger seg umiddelbart til branntavlen ved hovedinngangen til Stadsbygd Omsorgssenter for videre instruks fra brannansvarlig.
- Brannansvarlig orienterer seg hvor brannalarmen er blitt utløst ved å bruke branntavla og orienteringsplanen som hjelpemiddel.
- Brannansvarlig tar med seg en til to ansatte til området som har utløst brannalarmen, samtidig som det blir ringt til 110-sentralen slik at de blir orientert fortløpende om det er falsk alarm, branntilløp eller brann.
- Dersom det viser seg å være falsk alarm får brannvesenet informasjon om dette. De kommer uansett til omsorgssenteret for å slå av alarmen som er utløst på branntavla. Ansatte skal ikke tilbakestille brannalarmen.
- Dersom det er branntilløp eller brann vil brannvesenet være på plass innen kort tid. Brannansvarlig skal da, i dialog med brannvesenet, forhøre seg om hva man skal foreta seg inntil de er på plass ved Stadsbygd Omsorgssenter.

Brannansvarlig på dag mellom kl 07.300 – 15.30 er virksomhetsleder/fagledere. Ved deres fravær vil det være ansvarshavende sykepleier/fagarbeider ved HDO 2.etg. som er brannansvarlig.

Brannansvarlig på kveld, natt og helg vil være ansvarshavende sykepleier/fagarbeider ved HDO 2.etg.

Endring og godkjenning av rutinen

Rutine

Instruks for tekniske feilalarmer ved Stadsbygd Omsorgssenter

Versjon:	1	Revidert dato:		Revidert av:	Bente Vårum
Opprettet	26.01.21	Lovhjemmel:			
Publisering:		Signering:	Gunn Hege Moen		

Formål

Sikre at årsaken til utløst alarm blir ivaretatt og fulgt opp av driftsoperatør

Omfang

Rutinen vil gjelde på Stadsbygd Omsorgssenter, kun for ansatte ved bygget

Aktivitet

Ved tekniske feilalarmer vil brannsentralen blinke gult og lage høy pipelyd.

- Ved utløst alarm kan ansatte trykke på «*avstille summer*» som slår av lyden på pipingen uten å stille bort feilmeldingen.
- Ansatte skal **IKKE** trykke på «*tilbakestille*» for da forsvinner feilmeldingen og driftsoperatør vil ikke kunne følge opp feilmeldingen.
- På kveld, natt og helg skal ingeniørvakta ringes tlf: 91515115, og ut fra feilmeldingen vil de vurdere behov for videre oppfølging
- Det skal alltid gis beskjed om tekniske feilalarmer til driftsoperatør via Helpdesk eller e-post. Dette skal gjøres uavhengig av når på døgnet feilalarmen oppstår og om ingeniørvakta følger opp feilmeldingen.

Endring og godkjenning av rutinen