



Rudolfsen, Per
Rørviklia 27
7105 STADSBYGD

Utslippstillatelse - Rørviklia 27 - gbnr. 4/45

Godkjenning av Søknad om utslippstillatelse og søknad om tillatelse til tiltak

Saksnr. 2021/1015		Ansvarlig søker: Per Rudolfsen
Eiendom, gnr./bnr.:	4/45	Tiltakshaver: Per Rudolfsen
Saksbehandler:	Liv Heide	Søknadsdato: 02.02.2021
Bygningstype:	Helårsbolig	Antall pe: 5
Anleggstype:	Slamavskiller og infiltrasjonsanlegg	
Størrelse slamavskiller:	4 m ³	Tømmefrekvens: hvert 2. år
Restutslipp:	Stedegne løsmasser	

Vi viser til søknad om utslippstillatelse og tillatelse til tiltak. Kommunen definerer dette som oppgradering av eksisterende anlegg. Søknaden er godkjent.

Vedtak om utslippstillatelse etter forurensningsloven

Indre Fosen kommune gir tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann for inntil 5 pe på eiendommen gnr. 4 bnr. 45. Tillatelsen gis med hjemmel i forurensningsloven § 11, jf. Forurensningsforskriften kapittel 12, samt kommunens forskrift om mindre avløpsanlegg. For å unngå skade eller ulempe fastsetter vi i samsvar med forurensningsloven § 16 følgende vilkår:

1. Gjeldende VA/Miljø-blad eller tilsvarende skal følges.
2. Anleggseier har ansvar for drift og vedlikehold slik at kravene i utslippstillatelsen overholdes. Anleggseier skal følge punktene i driftsinstruksen for anlegget, og oppbevare relevant dokumentasjon for fremvisning i forbindelse med tilsyn, dette for å sikre god drift til enhver tid. Det skal utføres service/vedlikehold på anlegget minimum hvert 2. år. Den som foretar service, må ha gjennomgått nødvendig grunnopplæring.



*Fantastiske
Fosen*

3. Eksisterende slamavskiller og eventuelle andre anleggsdeler som skal fjernes, skal tømmes for slam av godkjent tømmefirma, graves opp og leveres på godkjent mottakssted. Tankene kan alternativt rengjøres og fylles med singel eller grus.
4. Tilstanden til avløpsledning fra hus til anlegg skal undersøkes, og skiftes ut ved behov, samtidig med etableringen.
5. Anlegget skal ikke tas i bruk før det foreligger godkjent ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse fra kommunen. Sammen med anmodning om ferdigattest skal det sendes inn:
 - Oppdatert situasjonsplan i målestokk 1:500 eller 1:1000. Alle anleggsdeler og ledningstraséer, samt oppstillingsplass for tømmebil skal være koordinatfestet eller målsatt.
 - Drifts- og vedlikeholdsavtale ev. plan for drift og vedlikehold dersom dette skal utføres av eier.
6. Anlegget må ikke tilføres avløpsvann som i mengde eller sammensetning er i strid med tillatelsen (beregnet pe). Drensvann, takvann, og annet overvann skal ikke tilføres avløpsanlegget. Anlegget skal ikke tilføres stoffer som kan redusere funksjonen eller renseevnen.
7. Eier av anlegget skal sørge for at alle kumløkk er sikret til enhver tid, slik at ingen kan falle ned i kummer. Kummene skal være tilgjengelige for inspeksjon og tømming til enhver tid.
8. Tømmeinstruks skal lamineres og festes under kumløkket og være lett tilgjengelig for den som tømmer slamavskilleren.
9. Eier av anlegget må gi beskjed til Fosen renovasjon IKS når anlegget tas i bruk, slik at de kan før tømming av anlegget inn i sin tømmerute.
10. Det skal være fremkommelig helårsvei til anlegget for slamsugebil, jf. *Forskrift for tømming av slamavskillere, privat, tette tanker mv., og for gebyr på denne tjenesten, Indre Fosen kommune kommune, Trøndelag*. Avstand mellom slamavskiller og oppstillingsplass for tømmebil skal ikke være mer enn 30 meter. Maksimal høydeforskjell mellom vei og bunn slamavskiller skal være 5 m.
11. Dersom det i forbindelse med gravingen oppdages fredede kulturminner eller forurensset grunn, skal arbeidet straks stanses. Melding om funn av kulturminner skal sendes fylkeskommunen umiddelbart, mens melding om forurensset grunn skal sendes kommunen umiddelbart.
12. Dersom det i framtiden kommer offentlig avløpsledning over nærliggende areal til eiendommen, kan kommunen kreve tilknytning til denne, uavhengig av utslippstillatelse gitt i dette vedtak, jf. plan- og bygningsloven § 27-2 annet ledd.
13. Det må etableres peilerør i tilknytning til infiltrasjonsgrøftene for å kunne kontrollere eventuell oppstuvning av vann i fordelingslaget.
14. Det skal etableres støtbelaster/vippekar før infiltrasjonsfilteret og denne skal ha lys- eller lydalarm for høyt vannivå.

Vedtak om byggetillatelse etter plan- og bygningsloven

Indre Fosen kommune kommune gir tillatelse til tiltak for etablering av avløpsanlegg på eiendommen gnr. 4 bnr. 45. Tillatelsen gis med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-4, jf. § 20-3.

Mottatte ansvarsretter:

Ansvarlig foretak	Funksjon, ansvarsområde og tiltaksklasse			
	SØK	PRO	UTF	UAVHENGIG KONTROLL
Per Rudolfsen	X			
	Avløpsanlegg, tiltaksklasse 1			
Byggmester Tore Johansen Org.nr.:999541917		X	X	
	Grunn- og terrengarbeider, tiltaksklasse 1			
Holdbakk rør AS v/ Jens Roar Holdbakk Org.nr.:987941278			X	
	Rørarbeider, tiltaksklasse 1			

Vurdering/begrunnelse for vedtaket

Anlegget erstatter eksisterende anlegg som er fra 1987 og dermed så gammelt at det uansett var på tide med en oppgradering. Anlegget flyttes noe, dette på grunn av påbygg på eksisterende bolig. Det er god hydraulisk kapasitet i de underliggende massene, og det tidligere anlegget har fungert bra. Det skal tilføres masser i renselaget. Vår vurdering er at dette er en fornuftig løsning på denne lokaliteten.

Berørte naboer er varslet gjennom byggesaken der avløpsanlegget er tegnet inn.

Varighet

Tillatelsen faller bort hvis tiltaket ikke er igangsatt innen tre år, eller innstilles i mer enn to år, jf. plan- og bygningslovens § 21-9.

Saksbehandlingsgebyr

For behandling av utslippssøknad påløper et gebyr på kr. 3250. (50% av opprinnelig gebyr, da tiltaket defineres som en oppgradering av eksisterende anlegg) Faktura vil bli ettersendt.

Er du uenig i vedtaket?

Vedtaket kan påklages i samsvar med forvaltningsloven kap. VI. En eventuell klage må fremlegges skriftlig for Indre Fosen kommune innen 3 uker etter at dette vedtaket er kommet fram. Klagen må angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner som anføres for klagen. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Hvis du ønsker å svare på dette brevet, send inn sikkert via dette skjemaet

<https://svarut.ks.no/edialog/mottaker/944305483>

Oppgi gjerne dette saksnummeret i skjemaet: 2021/1015

Du kan også kontakte oss per post til:

Indre Fosen kommune
Postboks 23, 7101 RISSA
Sentralbord: 74 85 51 00

Med hilsen
Liv Heide
miljøkonsulent
Næringsavdelingen
Liv.Heide@indrefosen.kommune.no
Tlf: 91701141

Kopi:

FOSEN RENOVASJON IKS