

Indre Fosen Kommune
Postboks 23
7101 RISSA

Utstedt dato 2021-02-10
Prøve nr P2100838
Versjon 1
Rapport godkjent 2021-02-10

P2100838-01 Prøvested: RA-1 Kvithyll, innløp

Merking

Prøvetaking	Prøvetaker	Mottak	Utført fra	Til	Objekt	Prøvetype
2021-01-26 07:00	Kunde	2021-01-26	2021-01-26	2021-02-09	Avløpsvann	Avløpsvann, ubehandlet
Parameter	Metode	Resultat			Enhet	
Kjemisk oksygenforbruk, COD-Cr b	NS-ISO 15705:2002	580			mg/l	
Biokjemisk oksygenforbruk, BOF5 a	Intern metode basert på tilbaketrullet NS-EN 1899-1	230			mg O/l	
Suspendert stoff ^a	NS-EN 872	280			mg/l	

^a Utført ved SINTEF Norlab, Namdal, TEST 070

^b Utført ved SINTEF Norlab, Mo i Rana, TEST 032

P2100838-02 Prøvested: RA-1 Kvithyll, utløp

Merking

Prøvetaking	Prøvetaker	Mottak	Utført fra	Til	Objekt	Prøvetype
2021-01-26 07:00	Kunde	2021-01-26	2021-01-26	2021-02-09	Avløpsvann	Avløpsvann, behandlet
Parameter	Metode	Resultat			Enhet	
Kjemisk oksygenforbruk, COD-Cr b	NS-ISO 15705:2002	250			mg/l	
Biokjemisk oksygenforbruk, BOF5 a	Intern metode basert på tilbaketrullet NS-EN 1899-1	150			mg O/l	
Suspendert stoff ^a	NS-EN 872	120			mg/l	

^a Utført ved SINTEF Norlab, Namdal, TEST 070

^b Utført ved SINTEF Norlab, Mo i Rana, TEST 032

* = Ikke akkreditert resultat

CFU = Koloni dannende enhet | > = Større enn | < = Mindre enn | MPN = Det mest sannsynlige antall

Laboratoriet er ikke akkreditert for prøvetaking eller vurdering og fortolkning av prøveresultater. Måleusikkerhet fåes ved henvendelse laboratoriet.

Dersom feltet "prøvetaker" er anmerket med "kunde" eller kundens navn, gjelder resultat for prøven slik den ble mottatt.

Dersom laboratoriet er prøvetaker, har laboratoriet ansvar for uttak og resultat gjelder fra prøvetakingstidspunktet.

Rapporten skal ikke gjengis i utdrag uten vår skriftlige godkjenning.

Hovedkontor:

Halvor Heyerdahls vei 50
NO-8626 Mo i Rana

info@sintefnorlab.no
www.sintefnorlab.no

tel: +47 404 84 100
NO 953 018 144 MVA

Indre Fosen Kommune
Postboks 23
7101 RISSA

Utstedt dato 2021-02-10
Prøve nr P2100838
Versjon 1
Rapport godkjent 2021-02-10

Med vennlig hilsen

Aase Mariann Vemundstad

Technician

fosen@sintefnorlab.no

Tlf: +47 48293965

Kopi til

halvard.dyrendahl@indrefosen.kommune.no,

ragnar.dyrendahl@indrefosen.kommune.no,

tormod.erik.aune@indrefosen.kommune.no, kst@indrefosen.kommune.no

* = Ikke akkreditert resultat

CFU = Koloni dannende enhet | > = Større enn | < = Mindre enn | MPN = Det mest sannsynlige antall

Laboratoriet er ikke akkreditert for prøvetaking eller vurdering og fortolking av prøveresultater. Målesikkerhet fåes ved henvendelse laboratoriet.

Dersom feltet "prøvetaker" er anmerket med "kunde" eller kundens navn, gjelder resultat for prøven slik den ble mottatt.

Dersom laboratoriet er prøvetaker, har laboratoriet ansvar for uttak og resultat gjelder fra prøvetakingstidspunktet.

Rapporten skal ikke gjengis i utdrag uten vår skriftlige godkjenning.

Hovedkontor:

Halvor Heyerdahls vei 50
NO-8626 Mo I Rana

info@sintefnorlab.no
www.sintefnorlab.no

tel: +47 404 84 100
NO 953 018 144 MVA