



Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
Forebyggende avdeling

Indre Fosen kommune
Postboks 23

7101 RISSA

Deres ref.:	Arkiv: M71	Saksbehandler:	Dato:
Rune Berg	Saksnr: 2020/15501-16	Ina Jasmin Lutdal	15.02.2021

Stjørnveien 470, 472, 474 - 5054/155/9 – Leikvang trygdeboliger - Aksept av tiltaksplan

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS har den 15.02.2021 mottatt deres siste tilbakemelding på vårt brev *Mangelfull tilbakemelding*, datert 21.12.2020, etter dokumenttilsyn den 18.11.2020.

Tilbakemeldingen aksepteres. Vi vurderer at fremdriftsplanen for utbedring av avvikene i tilsynsrapporten er tilfredsstillende.

Dere må sende oss dokumentasjon når arbeidet er ferdigstilt

I tilbakemeldingene opplyser dere om at ny kontroll av sprinkleranlegget skal utføres senest etter påske og at kontrollør da og skal vurdere muligheten for utbedring av mangelen avdekt ved kontrollen i 2020. Dere må sende oss dokumentasjon på at mangel i kontrollrapport for sprinkleranlegget er utbedret. Frist for dokumentasjon settes til **14.05.2021**.

Etterkontroll for å se til at avvik er utbedret

Vi gjennomfører normalt etterkontroll for å se til at alle avvik er lukket. Dersom avvikene ikke blir utbedret i henhold til tiltaksplanen, så vil vi følge opp saken videre med pålegg om utbedring.

Eiers og brukers ansvar for brannsikkerheten

Våre tilsyn er stikkprøve baserte og vi gjør derfor oppmerksom på at det kan foreligge brannsikkerhetsmessige mangler som ikke ble avdekket under tilsynet. Eier og bruker av bygningen er ansvarlig for å avdekke og rette opp eventuelle avvik gjennom sitt systematiske sikkerhetsarbeid.

Dersom noe er uklart

Henvendelse vedrørende saken kan gjøres til Ina Jasmin Lutdal, som kan treffes på telefon 934 36 334 alt. e-post: inajasmin.lutdal@tbrt.no. Denne sakens saksnummer er 2020/15501.

Med hilsen

TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE IKS

Odd Roar Husbyn
gruppeleder

Ina Jasmin Lutdal
brannmester

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift

Kopi: Rune Berg, Rolf Roger Kværnø og Berit Nesset