SINTEF NORLAB
Fosen

Prøvingsrapport

NORSK AKKREDITERING TEST 070

Hindrem & Seter Vassverk SA
Brodalsvegen 55
7125 VÅNVIKAN

Gjelder: Hindrem og Seter Vassverk SA

Utstedt dato 2021-02-15
Prøve nr P2101213
Versjon 1
Rapport godkjent 2021-02-15

P2101213-01 Prøvested: Hindrem Fjordsenter

Merking

Prøvetaking	Prøvetaker	Mottak	Utført fra	Til	Objekt	Prøvetype
2021-02-08 07:30	Kunde	2021-02-08	2021-02-08	2021-02-15	Rentvann	Overflatevann, behandlet

Parameter	Metode	Resultat	Enhet	Måleusikkerhet	Grenseverdi
Kimtall 22°C [a]	NS-EN ISO 6222	**3**	cfu/ml	1-15	100
Koliforme bakterier 37 °C [a]	NS-EN ISO 9308-2	**<1**	MPN/100 ml		0
E. coli [a]	NS-EN ISO 9308-2	**<1**	MPN/100 ml		0
Intestinale enterokokker [a]	NS-EN ISO 7899-2	**<1**	cfu/100 ml	0-5	0
Lukt [a]	Intern metode	**Akseptabel***			Akseptabel
Smak [a]	Intern metode	**Akseptabel***			Akseptabel
pH [a]	NS-EN ISO 10523	**7.1**		±0.2	(6.5 - 9.5)
Temperatur ved pH-måling	ref NS-EN ISO 10523	**22.0***	°C		
Konduktivitet [a]	NS-ISO 7888	**5.91**	mS/m	±0.236	250
Turbiditet	NS-EN ISO7027-1	**<0.5**	NTU		
Farge	NS-EN ISO 7887-C	**<2**	mg Pt/l		
UV-transmisjon	NS 9462	**78.8***	%T/5 cm	±3.2	
Aluminium [ba]	NS-EN ISO 17294-2	**39**	µg/l	±7.0	200

[a] Grenseverdier refererer til Drikkevannsforskriften FOR-2016-12-22-1868, gyldig fra 01.01.2017

[b] Utført ved SINTEF Norlab, Namdal, TEST 070

Med vennlig hilsen

Torill A. Vatn
Department manager
fosen@sintefnorlab.no
Tlf:+4748293965

Kopi til
hindr@online.no, postmottak@indrefosen.kommune.no

* = Ikke akkreditert resultat
CFU = Koloni dannende enhet | > = Større enn | < = Mindre enn | MPN = Det mest sannsynlige antall

Laboratoriet er ikke akkreditert for prøvetaking eller vurdering og fortolking av prøveresultater. Måleusikkerhet fåes ved henvendelse laboratoriet.
Dersom feltet "prøvetaker" er anmerket med "kunde" eller kundens navn, gjelder resultat for prøven slik den ble mottatt.
Dersom laboratoriet er prøvetaker, har laboratoriet ansvar for uttak og resultat gjelder fra prøvetakingstidspunktet.
Rapporten skal ikke gjengis i utdrag uten vår skriftlige godkjenning.