



SÆTHER ERIK

7125 VANVIKAN

Utslippstillatelse Setergårdsveien 55- gbnr. 306/9

Godkjenning av Søknad om utslippstillatelse og søknad om tillatelse til tiltak

Saksnr. 2020/6635		Ansvarlig søker: Erik Sæther
Eiendom, gnr./bnr.:	306/9	Tiltakshaver: Hanne Hesselroth
Saksbehandler:	Liv Heide	Søknadsdato: 24.02.2021
Bygningstype:	Fritidsbolig	Antall pe:5
Anleggstype:	Infiltrasjonsanlegg med biomoduler	Produsent: Vestfold plastindustri AS
Størrelse slamavskiller:	4 m ³	Tømmefrekvens: hvert 4. år
Restutslipp:	Stedegne løsmasser	Resipient: Seterbekken

Vi viser til søknad fra fagkyndig om utslippstillatelse og tillatelse til tiltak og øvrig korrespondanse, telefonsamtaler. Søknaden er godkjent.

Vedtak om utslippstillatelse etter forurensningsloven

Indre Fosen kommune gir tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann for inntil 5 pe på eiendommen gnr. 306 bnr. 9. Tillatelsen gis med hjemmel i forurensningsloven § 11, jf. Forurensningsforskriften kapittel 12 samt kommunens forskrift om mindre avløpsanlegg § 8. For å unngå skade eller ulempe fastsetter vi i samsvar med forurensningsloven § 16 følgende vilkår:

1. VA/Miljø-blad nr.59 eller tilsvarende skal følges.
2. Anleggseier har ansvar for drift og vedlikehold slik at kravene i utslippstillatelsen overholdes. Anleggseier skal følge punktene i driftsinstruksen for anlegget, og oppbevare relevant dokumentasjon for fremvisning i forbindelse med tilsyn, for å sikre god drift til enhver tid.



*Fantastiske
Fosen*

3. Anlegget skal ikke tas i bruk før det foreligger godkjent ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse fra kommunen. Sammen med anmodning om ferdigattest skal det sendes inn:
 - Oppdatert situasjonsplan i målestokk 1:500 eller 1:1000. Alle anleggsdeler og ledningstraséer, samt oppstillingsplass for tømmebil og eventuelt utslippspunkt, skal være koordinatfestet eller målsatt.
 - Drifts- og vedlikeholdsavtale.
4. Anlegget må ikke tilføres avløpsvann som i mengde eller sammensetning er i strid med tillatelsen (beregnet pe). Drensvann, takvann, og annet overvann skal ikke tilføres avløpsanlegget. Anlegget skal ikke tilføres stoffer som kan redusere funksjonen eller renseevnen.
5. Eier av anlegget skal sørge for at alle kumløkk er sikret til enhver tid, slik at ingen kan falle ned i kummer. Kummene skal være tilgjengelige for inspeksjon og tømning til enhver tid.
6. Tømmeinstruks skal lamineres og festes under kumløkket og være lett tilgjengelig for den som tømmer slamavskilleren.
7. Det skal være fremkommelig helårsvei til anlegget for slamsugebil, jf. *Forskrift for tømning av slamavskillere, privat, tette tanker mv., og for gebyr på denne tjenesten, Indre Fosen kommune kommune, Trøndelag*. Avstand mellom slamavskiller og oppstillingsplass for tømmebil skal ikke være mer enn 30 meter. Maksimal høydeforskjell mellom vei og bunn slamavskiller skal være 5 m.
8. Eier av anlegget må gi beskjed til Fosen renovasjon IKS når anlegget tas i bruk, slik at de får tømning av anlegget inn i sin tømmerute.
9. Dersom det i forbindelse med gravingen oppdages fredede kulturminner eller forurenset grunn, skal arbeidet straks stanses. Melding om funn av kulturminner skal sendes fylkeskommunen umiddelbart, mens melding om forurenset grunn skal sendes kommunen umiddelbart.
10. Dersom det i framtiden kommer offentlig avløpsledning over nærliggende areal til eiendommen, kan kommunen kreve tilknytning til denne, uavhengig av utslippstillatelse gitt i dette vedtak, jf. plan- og bygningsloven § 27-2 annet ledd. For fritidsbolig må dette i så fall være bestemt i plan, dette i henhold til plan- og bygningsloven § 30-6.
11. Det må etableres peilerør i tilknytning til infiltrasjonsgrøftene for å kunne kontrollere eventuell oppstuvning av vann i fordelingslaget. Det skal etableres støtbelaster (pumpe) og den skal ha lys- og lydalarm for høyt vannivå.
12. Grøftene må ikke legges dypere enn 2m, da graving dypere enn 2m utløser krav om geoteknisk vurdering.
13. NVE's veileder «sikkerhet mot kvikkleire» må brukes ved planlegging av tiltaket. Fra side 80 i veilederen står det som er relevant for dette tiltaket.
14. Det er markert aktsomhetsområde for flom på arealet der anlegget skal ligge, anlegget bør derfor plasseres så høyt i terrenget som mulig

Vedtak om byggetillatelse etter plan- og bygningsloven

Indre Fosen kommune gir tillatelse til tiltak for etablering av avløpsanlegg på eiendommen gnr. 306 bnr. 9. Tillatelsen gis med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-4, jf. § 20-3.

Ansvarlig foretak	Funksjon, ansvarsområde og tiltaksklasse			
	SØK	PRO	UTF	UAVHENGIG KONTROLL
Erik Sæther Org.nr.: 970577475 Eskild Hatmyr Ahlsell Norge Orgnr.:910478656 (PRO)	X	X		
	Avløpsanlegg, tiltaksklasse 1			
Erik Sæther Org.nr.: 970577475			X	
	Grunn- og terrengarbeider, tiltaksklasse 1			
Erik Sæther Org.nr.: 970577475			X	
	Rørarbeider, tiltaksklasse 1			

Vurdering/begrunnelse for vedtaket

Det valgte avløpsanlegget vurderes til å være et fornuftig valg på denne lokaliteten, de stedeagne massene er ikke egnet til kun infiltrasjon i stedeagne masser. Prefabrikkerte moduler i kombinasjon med tilførte masser som er egnet til formålet vil derfor gi en god løsning. Vi har ikke mottatt undersøkelser av den hydrauliske kapasiteten på de omkringliggende massene, men i og med at helningen på terrenget er så pass stor vurderer vi at dette vil være uproblematisk.

Det omsøkte arealet ligger i område med marine avsetninger, det er derfor en teoretisk mulighet for å støte på kvikkleire. I slike områder må NVE's veileder brukes ved planlegging av tiltaket, denne er vedlagt.

Seterbekken ligger i område som er antatt utsatt for eutrofiering, det omsøkte anlegget tilfredsstiller kravet til rensing i slike områder.

Varighet

Tillatelsen faller bort hvis tiltaket ikke er igangsatt innen tre år, eller innstilles i mer enn to år, jf. plan- og bygningslovens § 21-9.

Saksbehandlingsgebyr

For behandling av utslippssøknad påløper et gebyr på kr. 6500. Faktura vil bli ettersendt.

Er du uenig i vedtaket?

Vedtaket kan påklages i samsvar med forvaltningsloven kap. VI. En eventuell klage må fremlegges skriftlig for Indre Fosen kommune kommune innen 3 uker etter at dette vedtaket er kommet fram. Klagen må angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner som anføres for klagen. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Trenger du hjelp?

Vi svarer gjerne på dine spørsmål på telefon +47 74 85 51 00 eller du kan sende e-post til postmottak@indrefosen.kommune.no.

Med hilsen
Liv Heide
miljøkonsulent
Næringsavdelingen
Liv.Heide@indrefosen.kommune.no
Tlf: 91701141

Hvis du ønsker å svare på dette brevet, send inn sikkert via dette skjemaet

<https://svarut.ks.no/edialog/mottaker/944305483>

Oppgi gjerne dette saksnummeret i skjemaet: 2020/6635

Du kan også kontakte oss per post til:

Indre Fosen kommune
Postboks 23, 7101 RISSA
Sentralbord: 74 85 51 00

Vedlegg

- 1 VA miljøblad 59
- 2 NVE's veileder for sikkerhet mot kvikkleireskred

Kopi:

FOSEN RENOVASJON IKS

