

Indre Fosen kommune  
Byggesakskontoret  
Rådhusveien 13  
7100 Rissa

Rissa, 10. februar 2021

**TILTAK PÅ EIENDOMMEN GNR. 154, bnr. 11, GNR. 156, bnr. 1 og GNR. 157, bnr 1, 6, 9 og 16 , NY HOVEDVANNLEDNING MOHOLT – YTRE OSAVATNET -DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2010 – 2021, PLANID. 1624 2010006.**

Tiltaket krever søknad om dispensasjon da områder er avsatt til LNF-formål i gjeldende arealplan.


Eksisterende hovedvannledning på strekningen er i dimensjon Ø200 AC ( asbestsementrør).

Ledning ble lagt på 1970 –tallet og har sterkt behov for å fases ut, noe som flere lekkasjer har vist senere tid. Ny ledning ( 1510 m) som erstatter gammelt rør vil være Ø225 PE 100 SDR 11.

Begrunnelse for dispensasjonssøknad relateres her til særdeles viktig samfunnsmessig infrastruktur.

Med vennlig hilsen

Kjell Sverre Tung  
Kommunalteknikk

Handwritten signature of Kjell Sverre Tung in blue ink, consisting of a stylized 'K' and 'S' followed by 'Tung' and a small 'e.f.' below it.