



Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
Kongens gate 2
7011 TRONDHEIM

Halvardkleiva 30 - gbnr. 133/13 - Fevåg/Hasselvika skole - mangelfull tilbakemelding på tilsyn svar

Avvik 1. Kontrollrapport på gassanlegg med dokumentasjon på utbedring er vedlagt. For å se punktet om utbedring må rapporten leses detaljert.

Avvik 2. Kulepunkt 2. Rapporten for kontroll av nød og ledelys med bekrefte utbedringer er vedlagt.

Avvik 2. Kulepunkt 1. Brannteknisk notat fra Rambøll er vedlagt. Notatet peker på flere tiltak som må utbedres/oppgraderes. Denne sammen med flere skoler er for tiden sterkt vurdert i forhold til fremtid og bruk. Etter først og fått ei melding om nedlegging er det siste at skolen skal utredes å ombygges til et oppvekstsenter. Denne planen skal foreligge i midten av mai. Vi har satt opp en liste, vedlagt, over de punktene som må utbedres i forhold til det branntekniske notatet. Vi vurderer at vi utfører alle punktene med unntak av å skifte branndører. Vi satser på at vi får røyktettete dørene som er der. Nye planer lages når resten av tiltakene er utført. Med unntak av de planene vil resten av tiltakene være gjennomført innen 31 mars 21. Vi får ta en ny vurdering av tiltak når vi kjenner det endelige vedtaket om skolen, trolig til sommeren.

Med hilsen
Rune Berg
Fagleder Bygg og eiendom
Bygg og eiendom
rune.berg@indrefosen.kommune.no
Tlf: 91650558

Hvis du ønsker å svare på dette brevet, send inn sikkert via dette skjemaet

<https://svarut.ks.no/edialog/mottaker/944305483>

Oppgi gjerne dette saksnummeret i skjemaet: 2020/4786

Du kan også kontakte oss per post til:

Indre Fosen kommune
Postboks 23, 7101 RISSA
Sentralbord: 74 85 51 00



*Fantastiske
Fosen*