



Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
Kongens gate 2
7011 TRONDHEIM

Rønningstadveien 1-9 - gbnr. 275/164 - Rønningstad 1 og 2 - avtale om dokumenttilsyn svar

Kontroll brannalarm anlegg. Legger ved siste mottatte kontroll. Ingen avvik. Det er blitt gjennomført ny kontroll, men vi har ikke mottatt dokumentene ennå. Kontroll av slokkeutstyr er ikke gjennomført siden 2018. Ved kontakt bekreftet kontrollfirma at de hadde oversett denne lokasjonen. Det er etter anbud valgt en ny leverandør. I skrivende stund er det ukjent hvem dette er, men vi vil etablere kontakt med dem og få igangsatt kontroller så raskt det lar seg gjøre, det gjelder denne og alle andre lokasjoner. Legger ved kontrollrapport fra 2018.

Dokumentasjon på utførte egenkontroller legges ved.

Ny risikovurdering legges ved. Vurderingen er utført av virksomheten på stedet. Den er delvis ført i pennen av undertegnede.

Med hilsen
Rune Berg
Fagleder Bygg og eiendom
Bygg og eiendom
rune.berg@indrefosen.kommune.no
Tlf: 91650558

Hvis du ønsker å svare på dette brevet, send inn sikkert via dette skjemaet

<https://svarut.ks.no/edialog/mottaker/944305483>

Oppgi gjerne dette saksnummeret i skjemaet: 2021/655

Du kan også kontakte oss per post til:

Indre Fosen kommune
Postboks 23, 7101 RISSA
Sentralbord: 74 85 51 00



*Fantastiske
Fosen*