



Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
Kongens gate 2
7011 TRONDHEIM

Årnsetflata 32 - gbnr. 122/67 - Rissa helsetun - dokumenttilsyn rapport svar

Avvik 1.

Brannalarmanlegget er kontrollert den 24 februar 21. dette førte til en omfattende anbefalingsliste og forslag om utbedringer. Selve sentralen er ny og dette er første kontroll med denne. Årskontrollen vil bli fullført i løpet av uke 11 med de utbedringene som teknikere har anbefalt. Legger ved kopi av kommunikasjon rundt dette.

Sprinkleranlegget er kontrollert 28.02.20. Kontrollør har meldt til oss at ny kontroll vil bli gjennomført i løpet av mars måned om corona tillater. Avvik 1 i rapporten er ikke kvittert ut. Det er satt i gang et arbeid for å fremskaffe dokumentasjon, finner vi ikke den må dokumentasjon lages på nytt, det er et tidkrevende arbeid. Avvik 2 er utbedret.

Mangler i rapporten for nød og ledelys er bestilt til utbedring i løpet av mars. Bekreftelse vedlegges.

Kontrollrapport for gassanlegg for komfyr melder at dokumentasjon mangler. Vi har dokumentasjon og skal digitalisere den og legge den i brannboka. Dette vil være i orden innen kort tid.

På argonite gassanlegg vil flaskene bli skiftet ut, se vedlegg.

Dokumentasjon på egenkontroller vedlegges.

Avvik 2. Brannøvelse er ikke gjennomført, så langt har jeg ikke fått noe dokumentasjon på tidligere brannøvelser. Fremover er det planlagt brannøvelser som beskrevet i dokument fra samarbeidsmøtet mellom bygg og eiendom og helse. Med bakgrunn i den krevende smittesituasjonen har det vært vanskelig å planlegge aktivitet på helsetunene i kommunen. Det er derfor gjort et arbeid for å ha en virtuell øvelse hvor det hele foregår på skjerm. Det blir i praksis en teoretisk øvelse hvor vi går igjennom punkt av betydning for brannsikkerheten. Vi håper på den måten at de aller fleste som arbeider i bygget vil delta. Dato er ikke fastlagt da det har vært noen detaljer som må ferdigstilles. Øvelsen vil gjennomføres i løpet av mars måned. Det er kommet signaler om at vi snart kan



*Fantastiske
Fosen*

forholde oss som normalt til helsetuna da alle snart er vaksinert. Regner derfor med at oppsatt plan for øvelser kan følges fra og med juni 2021.

Utarbeidelse av en ny evakueringsplan er bestilt hos Rambøll. De vil ha en befaring på bygget den 9 mars i forbindelse med dette. Regner med at evakueringsplanen blir levert i rimelig tid etter dette.

Med hilsen
Rune Berg
Fagleder Bygg og eiendom
Bygg og eiendom
rune.berg@indrefosen.kommune.no
Tlf: 91650558

Hvis du ønsker å svare på dette brevet, send inn sikkert via dette skjemaet

<https://svarut.ks.no/edialog/mottaker/944305483>

Oppgi gjerne dette saksnummeret i skjemaet: 2020/8199

Du kan også kontakte oss per post til:

Indre Fosen kommune
Postboks 23, 7101 RISSA
Sentralbord: 74 85 51 00