

Nød og ledelys

Hei.

Bekrefter med dette at vi har fått bestilling på lukking av avvik ifbm. årlig kontroll nødlys ved Rissa Helsetun.

Arbeidene med dette er påbegynt og rapport med signert lukket avvik sendes kunde når arbeidene er slutført.

Med vennlig hilsen



Jon Olav Vårheim

Prosjektleder - Rissa Kraftlag SA

90 01 25 46

www.rissakraft.no

Argonite gassflasker

Fra: Stig Olav Bjørnøy <stig@sagroup.no>

Sendt: onsdag 27. januar 2021 14:07

Til: Rødsjø Morten <Morten.Rodsjo@indrefosen.kommune.no>

Kopi: Ole-Walter Bjørnøy <ole@sagroup.no>

Emne: SV: Årskontroll Argonite 2020

Til den det måtte angå.

Vi bekrefter med dette at vi har mottatt bestilling på trykkprøvingsjobben av Argonite-anlegget på Rissa Helsetun.

Vi har flasker i produksjon og deler i bestilling.

Med vennlig hilsen

Stig Olav Bjørnøy

Safe@Sea - Midtnorsk Brannsikring AS

Mob 97975300

Safe@Sea AS



Fra: Stig Olav Bjørnøy

Sendt: tirsdag 5. januar 2021 09:27

Til: 'Rødsjø Morten' <Morten.Rodsjo@indrefosen.kommune.no>

Kopi: Ole-Walter Bjørnøy <ole@sagroup.no>

Emne: Årskontroll Argonite 2020

Hei Morten,

Vedlagt finner du rapporten fra årskontrollen før jul.

Som du ser av rapporten og av kommentaren fra i fjor, så anbefaler vi å bytte flaskene ihht kravene om 10-års service.

Vi vil komme med forslag om tidspunkt for dette.

Med vennlig hilsen

Stig Olav Bjørnøy

Safe@Sea - Midtnorsk Brannsikring AS

Mob 97975300

Safe@Sea AS



Brannalarmanlegg

Hei, det er bare å sette i gang dette arbeidet. Stoler på at du organiserer det på den mest økonomiske og effektive måten. Basert på at det er nødvendig å ha alt dette i orden før fjernoppkobling er det best å rette på dette.

Rune Berg

Fagleder Bygg og Eiendom

Indre Fosen Kommune

91650558

Fra: Rødsjø Morten <Morten.Rodsjo@indrefosen.kommune.no>

Sendt: mandag 1: mars 2021 10:06

Til: Berg Rune <Rune.Berg@indrefosen.kommune.no>

Emne: Vs: Tilbud Rissa Helsetun - Utskifting av Analog+ detektorsløyfer

Fra: Kraakmo, Stein Erik <stein.kraakmo@siemens.com>

Sendt: onsdag 24. februar 2021 23:32

Til: Rødsjø Morten <Morten.Rodsjo@indrefosen.kommune.no>

Emne: Tilbud Rissa Helsetun - Utskifting av Analog+ detektorsløyfer

Hei!

Sender som avtalt over en pris på detektorer for utskifting av de gamle detektorsløyfene ved Rissa Helsetun.

Ny detektorsløyfe vil utstyres med en oppgradert variant av detektorene som er å finne i «ny-delen» og legefløya.

Vi kan på disse detektorene justere følsomheten for varme og røyk på hver enkelt detektor.

Denne nyeste sløyfeteknologien har støtte for montering av blits- og summer-adaptere, samt talealarmorganer. Disse monteres enkelt mellom sokkelen og selve detektoren. Nærmere info om dette i vedlegg.

De aktuelle detektorene kan benyttes på nåværende sløyfer. Bytter man en detektor og innkobler sløyfa igjen, får man derfor ikke feil på anlegget. Montør kan derfor ta seg den tiden det tar på å bytte detektorene.

Når alle detektorene er byttet, står manuelle meldere og inn/utgangsenheter for tur. Disse må byttes samme dag som sløyfene skal flyttes over til Sinteso-teknologi, da disse ikke er kompatible med nåværende sløyfeteknologi.

Sløyfene med de gamle detektorene er i brannalarmanlegget er per i dag oppmerket slik:

- ▼  111:AnalogPLUS sløyfekort (FCL2005) | AnalogPlus line card (FCL2005)
 - >  1:AnalogPLUS sløyfe | SLØYFE 5 AVD. 1
 - >  2:AnalogPLUS sløyfe | SLØYFE 6 MANUELLE MELDERE 1.ETASJE
 - >  3:AnalogPLUS sløyfe | SLØYFE 7 FLØY D OG 2.ETASJE
 - >  4:AnalogPLUS sløyfe | SLØYFE 8 FLØY E/F/G
- ▼  112:AnalogPLUS sløyfekort (FCL2005) | AnalogPlus line card (FCL2005)
 - >  1:AnalogPLUS sløyfe | SLØYFE 9 SOKKEL
 - >  2:AnalogPLUS sløyfe | SLØYFE 10 LEDIG
 - >  3:AnalogPLUS sløyfe | SLØYFE 11 LEDIG
 - >  4:AnalogPLUS sløyfe | SLØYFE 12 LEDIG

Om dere har ønske om å få skiftet ut detektorene i visse arealer og denne oversikten ikke sier dere nok, kan jeg granske litt nærmere for å finne ut hvilke sløyfer som kan være aktuelle.

På grunn av at flere av sløyfene allerede har én og annen detektor som er av den nye typen og samtidig er bakover-kompatibel med nåværende sløyfe, gir jeg dere en stykkpris på levering av detektorer og manuelle meldere.

Pris per detektor og manuell melder kr 620,- eks mva.

Sløyfe 5:

53 detektorer

5 manuelle meldere

Maks kr 35 960,- eks mva

Sløyfe 6:

9 manuelle meldere

Maks kr 5 580,- eks mva

Sløyfe 7:

19 detektorer

1 manuell melder
Maks kr 12 400,- eks mva

Sløyfe 8:
59 detektorer
Maks kr 36 580,- eks mva

Sløyfe 9:
70 detektorer
9 manuelle meldere
3 enkle utgangsenheter (kr 700,- eks mva/stk)
Maks kr 51 080,- eks mva

Per i dag er det plass til å bake inn en mindre sløyfe i lag med en av de eksisterende sinteso-sløyfene. Om det byttes detektorer på to eller flere sløyfer, må det inn et linjekort for dette. Dette kan jeg stille med til kr 5500,- eks mva.

Jeg presiserer at disse prisene kun gjelder levering av selve enhetene, ikke noe arbeid eller reisetid fra min side.

Jeg kvier meg litt for å gi en fastpris på en slik jobb, da tidsforbruket kan variere veldig ut fra hvor flink elektriker man har til å hjelpe seg.

For å gi et estimat vil jeg si at dette vil være en dagsjobb dersom alle sløyfene skal flyttes over, samt en time her og der for orientering og koordinering med utførende montør.

I praksis kan du montere detektorene selv, engasjere en tredjeparts elektriker, eller jeg kan ta dette på medgått tid.

Har dere forresten vurdert noe videre angående etablering av remote og ESPA-overføring på dette anlegget?

Håper dette var oversiktlig. Kom gjerne med spørsmål!

Vennlig hilsen,
Stein Erik Kråkmo

Siemens AS
RC-NO SI REU OP SVN NO
Bratsbergvegen 5
7031 Trondheim, Norge
Mobil: +47 47516547
<mailto:stein.kraakmo@siemens.com>
www.siemens.no
www.siemens.com

The Siemens logo, consisting of the word "SIEMENS" in a bold, blue, sans-serif typeface.

Siemens AS. Hovedkontor: Østre Aker Vei 88, PO Box 1, NO-0613 Oslo. ORG NR 923 009 108 MVA.
Viktig. Denne e-posten er kun tiltenkt mottaker. Vennligst ikke les, kopier, videresend eller lagre denne meldingen med mindre du er den tiltenkte mottaker. Hvis du feilaktig har mottatt denne meldingen, videresend den til avsender og slett den fra din datamaskin.