Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
Forebyggende avdeling

Indre Fosen kommune
Postboks 23

7101 RISSA

Deres ref.:	**Arkiv:** M71	**Saksbehandler:**	**Dato:**
Rune Berg	**Saksnr:** 2020/35505-5	Ina Jasmin Lutdal	04.03.2021

Årnsetflata 32 - 5054/122/67 – Rissa helsetun - Aksept av tiltaksplan

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS har den 02.03.2021 mottatt deres tilbakemelding på rapport etter dokumenttilsyn, datert 27.01.2021.

Tilbakemeldingen aksepteres. Vi vurderer at fremdriftsplanen for utbedring av avvikene i tilsynsrapporten er tilfredsstillende.

Dere må sende oss dokumentasjon når arbeidet er ferdigstilt
Tilbakemeldingen bekrefter at arbeidet med å lukke avvikene vil være ferdig i løpet av mars måned. Det må oversendes dokumentasjon på følgende avvik i tilsynsrapporten så snart fristen er passert:

Avvik 1:

- Dere opplyser om at det ved kontroll av brannalarmanlegget den 24.02.2021 ble funnet mangler på brannalarmanlegget og rapporten lister opp flere anbefalinger til utbedringer. Dere bekrefter at mangler vil utbedres i uke 11. Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS kan enda ikke se å ha mottatt kontrollrapport for brannalarmanlegget. Rapport med dokumentasjon på utbedring av mangler må oversendes oss.
- Dere informerer om at sprinkleranlegget skal kontrolleres i løpet av mars måned. Dere jobber med å fremskaffe dokumentasjon som kan lukke mangelen etter kontrollen i 2020. Når ny kontroll av sprinkleranlegget er utført må kontrollrapport med dokumentasjon på utbedring av eventuelle mangler oversendes oss.
- Mangler i kontrollrapport for nød- og ledelys i ny og gammel del skal utbedres i løpet av mars 2021.
- Dokumentasjon for gassanlegg for komfyr foreligger og skal legges inn i kommunens brannbok.
- Det skal byttes til nye sertifiserte flasker til argonite gassanlegg for lukking av mangler i kontrollrapport.

Avvik 2:
Dere opplyser om at det skal avholdes en digital teoretisk øvelse i løpet av mars og at oppsatt plan for øvelser trolig kan følges fra juni 2021. Det må oversendes dokumentasjon for utført brannøvelse så snart øvelsen er avholdt.

<u>Dokumentasjon på alle punkter nevnt overfor må oversendes oss innen 16.04.2021.</u>

Etterkontroll for å se til at avvik er utbedret
Vi gjennomfører normalt etterkontroll for å se til at alle avvik er lukket. Dersom avvikene ikke blir utbedret i henhold til tiltaksplanen, så vil vi følge opp saken videre med pålegg om utbedring.

Eiers og brukers ansvar for brannsikkerheten
Våre tilsyn er stikkprøvebaserte og vi gjør derfor oppmerksom på at det kan foreligge brannsikkerhetsmessige mangler som ikke ble avdekket under tilsynet. Eier og bruker av bygningen er ansvarlig for å avdekke og rette opp eventuelle avvik gjennom sitt systematiske sikkerhetsarbeid.

Dersom noe er uklart
Henvendelse vedrørende saken kan gjøres til Ina Jasmin Lutdal, som kan treffes på telefon 934 36 334 alt. e-post: inajasmin.lutdal@tbrt.no. Denne sakens saksnummer er 2020/35505.

Med hilsen
TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE IKS

Odd Roar Husbyn
gruppeleder

Ina Jasmin Lutdal
brannmester

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift

Kopi: Rune Berg, Reidun Hindrum, Andre Sagmo og Mona Saltvik