



Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS

Indre Fosen kommune
Postboks 23
7101 RISSA

Vår saksbehandler
Joar Ølmheim

Vår ref.
20/7944-4 (7831/21)
oppgis ved alle henvendelser

Deres ref.
Liv Heide
2020/1973

Dato
02.03.2021

Hovedplan avløp og vannmiljø - Høringsuttalelse

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS viser til ovennevnte sak.

Hensikten med hovedplanen for avløp er å sikre at det gjennomføres tilstrekkelige og riktige tiltak for å sikre forskriftsmessig- og miljømessig håndtering av avløpsvannet og et godt vannmiljø. Videre skal planen omfatte både kommunale og private avløpsanlegg, og forurensning fra avløp.

Brann- og redningstjenesten minner om det må tas hensyn til følgende:

- Det må legges til rette for at brann- og redningstjenesten skal kunne utføre effektiv rednings- og slokkeinnsats, uansett årstid, også i anleggsperioder. Dette innbefatter også en hensiktsmessig plassering av og nødvendig antall brannkummer, samt ivaretagelse av forskriftsmessig slokkevannskapasitet. Dersom det skal benyttes automatisk sprinkleranlegg i bygninger, må det tas hensyn til dette ved vurdering av slokkevannskapasiteten. Disse forutsetningene må avklares og være i henhold til krav i lover og forskrifter. Det vises blant annet til plan- og bygningsloven § 27-1 og byggt teknisk forskrift (TEK 17) §§ 11-1, 11-17 og 15-7 med veiledning.
- Under og etter anleggsperioder skal tilgjengelighet for innsatsmannskaper til berørte og omkringliggende bygninger opprettholdes. Det må sikres at sprinkleranlegg og slokkevannsforsyning fungerer som forutsatt. Dersom vanntilførselen ikke er tilstrekkelig i perioder må det etableres kompenserende tiltak som minimum gir tilsvarende sikkerhet.

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS viser videre til retningslinjer som gjelder **Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap i TBRT's kommuner**. Disse beskriver blant annet veiens minste kjørebredde, maksimal stigning, minste fri kjørehøyde, svingradius og akseltrykk. Det vises også til TEK 17 § 11-17 **Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap** med veiledning.

Med hilsen
TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE IKS

Christian Widén-Björk
branningeniør

Joar Ølmheim
brannmester

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift

Kopi:

Miljøkonsulent Næringsavdelingen Liv Heide, e-post: liv.heide@indrefosen.kommune.no
Stasjonsmester Fosen Sverre Anders Hafeld, e-post: sverre-anders.hafeld@tbrt.no

Postadresse:
Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
Sluppenvegen 18
7037 TRONDHEIM

Besøksadresse:
Sluppenvegen 18

Telefon:
+47 72547600

Organisasjonsnummer:
NO 992 047 364

E-postadresse: postmottak@tbrt.no
Internettadresse: www.tbrt.no