



ENTREPRENØR EIVIND ØVERGÅRD AS
Vestvikveien 63
7110 FEVÅG

Utslippstillatelse - Vestvikvegen 200 - gbnr. 140/467 og 468

Godkjenning av Søknad om utslippstillatelse og søknad om tillatelse til tiltak

Saksnr.	2020/8692	Ansvarlig søker:	Entreprenør Eivind Øvergård AS
Eiendom, gnr./bnr.:	140/467 og 468	Tiltakshaver:	Fosensnekkeren AS
Saksbehandler:	Liv Heide	Søknadsdato:	11.02.2021
Bygningstype:	Fritidsbolig 2 stk	Antall pe:	8
Anleggstype:	Slamavskiller	Tømmefrekvens:	Hver 2. år
Størrelse:	6,9 m ³	Resipient:	Trondheimsfjorden
Utslippsdybde/sted:	Se vilkår	Resipientens kapasitet:	God

Vi viser til søknad fra Entreprenør Eivind Øvergård om utslippstillatelse og tillatelse til tiltak. Søknaden er godkjent.

Det søkes om å koble ytterligere to fritidsboliger på eksisterende felles slamavskiller på 6,9 m³ med utslipp til sjø. Det er fra før to fritidsboliger som er tilknyttet slamavskilleren.

Vedtak om utslippstillatelse etter forurensningsloven

Indre Fosen kommune gir tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann for inntil 8 pe på eiendommene gnr. 140 bnr. 467 og 468. Tillatelsen gis med hjemmel i forurensningsloven § 11, jf. Forurensningsforskriften kapittel 12 samt kommunens forskrift om mindre avløpsanlegg. For å unngå skade eller ulempe fastsetter vi i samsvar med forurensningsloven § 16 følgende vilkår:

1. Anleggseier har ansvar for drift og vedlikehold slik at kravene i utslippstillatelsen overholdes.
2. Når de nye fritidsboligene er koblet til slamavskilleren skal Fosen Renovasjon IKS informeres, slik at tømming av tanken blir justert i forhold til den økte belastningen.
3. Det må kontrolleres at utslipp i sjø ligger minimum 2 m under laveste vannstand, minimum 5m fra land og minimum 200m fra allment benyttet badeplass. Dersom utslippsstedet avviker fra dette, må det foretas utbedringer slik at kravet blir oppfylt.



*Fantastiske
Fosen*

4. Anlegget skal ikke tas i bruk før det foreligger godkjent ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse fra kommunen. Sammen med anmodning om ferdigattest skal det sendes inn:
 - Oppdatert situasjonsplan i målestokk 1:500 eller 1:1000. Alle anleggsdeler og ledningstraséer, skal være koordinatfestet eller målsatt, dette gjelder også ledning i sjø.
5. Anlegget må ikke tilføres avløpsvann som i mengde eller sammensetning er i strid med tillatelsen (beregnet pe). Drensvann, takvann, og annet overvann skal ikke tilføres avløpsanlegget. Anlegget skal ikke tilføres stoffer som kan redusere funksjonen eller renseevnen.
6. Eier av anlegget skal sørge for at kumlukk er sikret til enhver tid, slik at ingen kan falle ned i kummer. Kummene skal være tilgjengelige for inspeksjon og tømning til enhver tid.
7. Tømmeinstruks skal lamineres og festes under kumlukket og være lett tilgjengelig for den som tømmer slamavskilleren.
8. Det skal være fremkommelig helårsvei til anlegget for slamsugebil, jf. *Forskrift for tømning av slamavskillere, privat, tette tanker mv., og for gebyr på denne tjenesten, Indre Fosen kommune, Trøndelag*. Avstand mellom slamavskiller og oppstillingsplass for tømmebil skal ikke være mer enn 30 meter. Maksimal høydeforskjell mellom vei og bunn slamavskiller skal være 5 m.

Vedtak om byggetillatelse etter plan- og bygningsloven

Indre Fosen kommune gir tillatelse til tiltak for tilkobling til avløpsanlegg på eiendommen gnr. 140 bnr. 467 og 468. Tillatelsen gis med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-4, jf. § 20-3

Ansvarlig foretak	Funksjon, ansvarsområde og tiltaksklasse			
	SØK	PRO	UTF	UAVHENGIG KONTROLL
Entreprenør Eivind Øvergård as Org.nr.: 996501140	X	X		
	Avløpsanlegg, tiltaksklasse 1			
Entreprenør Eivind Øvergård as Org.nr.: 996501140			X	
	Grunn- og terrengarbeider, tiltaksklasse 1			
Entreprenør Eivind Øvergård as Org.nr.: 996501140			X	
	Rørarbeider, tiltaksklasse 1			

Vilkår:

1. Den som skal stå for utførelsen skal kunne dokumentere relevant kompetanse, for eksempel utdanning som maskinentreprenør eller rørlegger, og tilleggsutdanning i form av ADK-1 kurs, eller tilsvarende. I tillegg skal vedkommende kunne dokumentere erfaring fra tilsvarende arbeider.
2. Dersom det i forbindelse med gravingen oppdages fredede kulturminner eller forurensset grunn, skal arbeidet straks stanses. Melding om funn av kulturminner skal sendes fylkeskommunen umiddelbart, mens melding om forurensset grunn skal sendes kommunen umiddelbart.
3. Dersom en del av anlegget ligger på annenmanns grunn skal det inngås avtale med grunneier som sikrer rett til å ha avløpsanlegg i grunnen og til drift og vedlikehold av anleggene. Avtalen skal tinglyses. Kopi av tinglyst avtale skal sendes kommunen.

Vurdering:

En løsning med slamavskiller før utslipp i sjø er etter vår vurdering en god løsning for avløpssystem på den aktuelle lokaliteten. Trondheimsfjorden er generelt regnet som en resipient med god kapasitet, og det er ifølge Yr.no sitt strømkart gode strømforhold på stedet. Strømmen vil fordele utslippet i vannmassene raskt. Vår vurdering er at nabovarsling ikke er relevant i dette tilfellet, da det er snakk om påkobling til eksisterende slamavskiller.

Det er ikke registrert noen faresoner i tiltaksområdet. Dersom det likevel treffes på ustabile masser i forbindelse med gravingen må veilederen «veiledning ved små inngrep i kvikkleiresoner» benyttes.

Varighet

Tillatelsen faller bort hvis tiltaket ikke er igangsatt innen tre år, eller innstilles i mer enn to år, jf. plan- og bygningslovens § 21-9.

Saksbehandlingsgebyr

For behandling av utslippssøknad påløper et gebyr på kr. 6500. Faktura vil bli ettersendt.

Er du uenig i vedtaket?

Vedtaket kan påklages i samsvar med forvaltningsloven kap. VI. En eventuell klage må fremlegges skriftlig for Indre Fosen kommune innen 3 uker etter at dette vedtaket er kommet fram. Klagen må angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner som anføres for klagen. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Med hilsen
Liv Heide
miljøkonsulent
Næringsavdelingen
Liv.Heide@indrefosen.kommune.no
Tlf: 91701141

Hvis du ønsker å svare på dette brevet, send inn sikkert via dette skjemaet

<https://svarut.ks.no/edialog/mottaker/944305483>

Oppgi gjerne dette saksnummeret i skjemaet: 2020/8692

Du kan også kontakte oss per post til:

Indre Fosen kommune
Postboks 23, 7101 RISSA
Sentralbord: 74 85 51 00

Vedlegg

1 Kart

Kopi:

FOSEN RENOVASJON IKS

FOSENSNEKKEREN DA

Intern kopi:

Stian Fallrø