



Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
Sluppenvegen 18
7037 TRONDHEIM

Tegelverksvegen 65, svar på e post av 11.12.20.

Avvik 2. Kontroll av røykventilasjon er utført. Se vedlegg.

Dokumentasjon på utbedring av mørke ledelys er dokumentert i egenkontrollene, se vedlegg. Dokumentasjon av utbedring av dørpumper, se vedlagte aktivitetsliste og bilder.

Avvik 3. Kontroll av nød og ledelys er satt i bestilling hos DP elektro. Vi purrer dem på dette og regner med jobben er utført innen 26.03.21.

Avvik 5. Brannteknisk vurdering er fremlagt og oversendt tidligere som følge av nye politiske vedtak. Ref telefonsamtale med TBRT den 11.03.20 så utfører vi de tiltakene som er markert med rød skrift i rapporten. Dette ventes å være ferdig innen 25.03.21. Legger også ved liste over tiltak som er oversendt tidligere. Tiltak som er markert med grønn farge på status er ferdige, de er også utkvittert i Famac.

Vi har et utfordrende punkt i siste rapport fra Rambøll, 3.2.1, som går på hvem som er hvor av elever. Kommuneledelsen er kontaktet for å få en endelig avklaring her. Når den foreligger vil dere bli informert.

Avvik 6. Bilde som bekrefter fjerning av møbel legges ved.

Avvik 7. Vurdering og oppsummering av brannøvelse legges ved.

Med hilsen
Rune Berg
Fagleder Bygg og eiendom
Bygg og eiendom
rune.berg@indrefosen.kommune.no
Tlf: 91650558

Hvis du ønsker å svare på dette brevet, send inn sikkert via dette skjemaet

<https://svarut.ks.no/edialog/mottaker/944305483>

Oppgi gjerne dette saksnummeret i skjemaet: 2020/4885



*Fantastiske
Fosen*

Du kan også kontakte oss per post til:

Indre Fosen kommune

Postboks 23, 7101 RISSA

Sentralbord: 74 85 51 00