SKRAVURER:

Rømningsvei

Konstruksjoner

- EI 60 [B60]
- REI 120-M A2-s1,d0 [A120]
- E 30 [F 30]
- EI 30 [B30]
- RØYKSKJØRT, MIN. 30 CM
- Branngardin EI 60 [B60]

SYMBOLER:

- Brannslange
- Manuell brannmelder
- Til rømningsvei
- Brannalarmsentral
- Nøkkelboks
- Røykluke
- Betjening røykluke
- Håndslukker
- Sprinklersentral

DØRER:

E30	E 30-Sa [F30]
EI30	EI_2 30-Sa [B30]
EI30C	EI_2 30-CSa [B30S]
EI60	EI_2 60-Sa [B60]
EI60C	EI_2 60-CSa [B60S]
EI120C	EI_2 120-CSa A2-S1,d0 [A120S]

VINDUER:

EI30 — EI 30

INFORMASJON

RISIKOKLASSE: 6
BRANNKLASSE: 2

BÆRESYSTEM R60 [B60]

SEKSJONERINGSVEGG - OG DEKKE REI 120-M [A2-S1,D0]

FOR KRAV TIL OVERFLATER OG KLEDNINGER, SE BRANNTEKNISK KONSEPT.

SJAKTER BRANNTETTES I DEKKE

HELDEKKENDE BRANNALARMANLEGG
HELDEKKENDE SPRINKLERANLEGG

ANNET

TEGNINGEN ER Å ANSE SOM KONSEPTTEGNING OG SKAL LESES SAMMEN MED BRANNSTRATEGIDOKUMENTET. DEN HAR IKKE STATUS SOM BYGGETEGNING.

LOKALISERINGSFIGUR



Revisjon	Revisjonstekst	Dato	Tegnet	Kontrollert
2	Sprinklersentraler er lagt inn	2021-03-14	VEBG	UAJ
1	Rombeskrivelser	2021-01-06	VEBG	UAJ

Prosjektfase
Asbuilt

RAMBØLL NORGE AS - TRONDHEIM
Kobbes gate 2 - Postboks 9420 Sluppen, N-7493 Trondheim
T +47 73 84 10 00, trondheim@ramboll.no

Veidekke Entreprenør
Stadsbygd omsorgssenter

Branntekniknk plan U1 - Asbuilt

Oppdragsnummer	1350029405
Tegnet av	VEBG
Dato	2020-07-03
Kontroll	UAJ
Dato	2020-07-03
Godkjent	UAJ
Dato	2020-07-03
Utsendt dato	2020-07-03
Målestokk	1:125/A1 1:250/A3

Kompleks	Bygg	Etasje	Fag	System	Type	Løpenummer	Revisjon	Fase	Status
		U1	F	200	20	100	2		