



Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
Forebyggende avdeling

Indre Fosen kommune
Rådhusveien 13

7100 RISSA

Deres ref.:
Rune Berg

Arkiv: M71
Saksnr: 18/718-3

Saksbehandler:
Hans-Marius Wold

Dato:
24.05.2018

Håggåveien 1 - 5054/272/36 – Testmann Minne skole - Mangelfull tilbakemelding på tilsyn med nytt varsel om pålegg

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS har den 05.04 og 23.04.2018 mottatt tilbakemelding på tilsynsrapport etter tilsyn den 20.09.2016.

Etter tilsynet i 2016 har det ikke blitt tilbakemeldt tilfredsstillende lukking av noen avvik gitt i tilsynsrapporten. Det er imidlertid tilbakemeldt at kostbare tiltak vil bli budsjettet inn i 2019-budsjettet, med gjennomføring i løpet av 2019. Mens enklere tiltak kan utføres innen utgangen av august 2018.

Brann- og redningstjenesten forventer at alle tiltak i NOKAS-rapporten, datert 04.09.2013, er lukket innen første halvår 2019, da det har gått snart 5 år siden den ble laget. Vi ber derfor om en ny tilbakemelding på følgende:

Avvik 1:

Under tilsynet i 2016 var 1 av 10 punkt i NOKAS-rapporten utbedret. Blant annet er noen av de gjenstående punktene knyttet til rømningsvei og nødlysanlegg. Dette er tiltak av direkte betydning for personsikkerheten i bygningene. Brannteknisk rådgiver(NOKAS) må nå gi en ny prioritering av tiltaksplan utarbeidet 04.09.2013.

Avvik 2: Manglende oppdatering av branntekniske tegninger. Oppdatering må dokumenteres.

Vedrørende vår **anmerkning** om komfyravtrekkene på skolekjøkkenet savner vi en kommentar.

Ny tilbakemelding skal inneholde en forpliktende framdriftsplan med tidsangivelse for lukking av avvik. Frist for tilbakemelding er 14.06.2018.

Varsel om pålegg

I samsvar med forvaltningsloven §16 varsles det om at Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS vil vurdere å gi pålegg etter brann- og eksplosjonsvernloven § 37, dersom det ikke gis tilfredsstillende tilbakemelding innen fristen. Det varsles også om at det vil kunne bli gitt pålegg om å utbedre avvik som følger av tilsynsrapporten. Dere har anledning til å uttale dere innen tre uker.

Videre oppfølging

Dersom fristen ikke overholdes, vil det også kunne bli vurdert andre virkemidler etter brann- og eksplosjonsvernloven kapittel 7, herunder forbud mot bruk, tvangsmulkt og forelegg.

Henvendelse vedrørende saken kan gjøres til Hans-Marius Wold, som kan treffes på telefon 948 35 804 alt. e-post: Hans-Marius.Wold@tbrt.no. Det er viktig at De ved alle henvendelser oppgir sakens saksnummer som er 18/718.

Med hilsen

TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE

Odd Roar Husbyn
gruppeleder

Hans-Marius Wold
brannmester

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift

Kopi: Rune Berg, Indre Fosen kommune.