



TRØNDELAG BRANN- OG
REDNINGSTJENESTE IKS
Sluppenvegen 18
7037 TRONDHEIM

Håggåveien 1 - gbnr. 272/36 - Testmann Minne skole - mangelfull tilbakemelding på tilsyn

Svarer på avvik 1 med punktvisse tilbakemeldinger etter punktene i tilstandsrapport.

Punkt 1. Gipsflater vil bli overflatebehandlet og tettet og fuget innen 31.08.18.

Punkt 2. Branndører må skiftes. Dette forsøkes å få inn i budsjett for 2019 og utføres første halvår 2019.

Punkt 3. Gjennomføringer tettes og merkes innen 31.08.18.

Punkt 4. Fremdrift samme som punkt 2.

Punkt 5. Fremdrift samme som punkt 2.

Punkt 6. O planer er på plass, men ikke med elektronisk kopi i brannbok. Vi vil dokumentere dette innen 31.08.18.

Punkt 7. Fremdrift samme som punkt 2.

Punkt 8. Det etableres rampe innen 31.08.18.

Punkt 9. Merking av slukkeutstyr er en kontinuerlig prosess da merking ødelegges jevnlig. Det forsøkes så godt som mulig å merke slukkeutstyret forsvarlig.

Punkt 10. Branntepper er tilgjengelig ved komfyrene på skolekjøkkenet. Vi vurderer at det er god dekning med brannslanger og at det ikke er hensiktsmessig å sette ut flere håndslukkere grunnet hærverk.

Avvik 2. Branntekniske tegninger er oppdatert, men mangler å legge dem i brannboka. Se svar på punkt 6. Komfyravtrekk på skolekjøkkenet er skiftet og erstattet med avtrekk med kullrensing som er lettere å holde rene.



*Fantastiske
Fosen*

Med hilsen
Rune Berg
Fagleder Bygg og eiendom
Bygg og eiendom
rune.berg@indrefosen.kommune.no
Tlf: 91650558

Dokumentet er elektronisk og har ingen fysisk signatur.

Vil du svare på dette brevet?

Oppgi gjerne dette saksnummeret: 2018/5166

- og kontakt oss digitalt via [sikker forsendelse \(krever innlogging\)](#)
- eller per post til: Indre Fosen kommune, Rådhusveien 13, 7100 RISSA

Generell kontaktinfo

Sentralbord: 73852700

postmottak@indrefosen.kommune.no