



Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
Forebyggende avdeling

Indre Fosen kommune
Rådhusveien 13

7100 RISSA

Deres ref.:
Rune Berg

Arkiv: M71
Saksnr: 18/718

Saksbehandler:
Hans-Marius Wold

Dato:
17.09.2018

Håggåveien 1 - 5054/272/36 - Testmann Minne skole - Status ved etterkontroll – Gjentatt varsel om pålegg

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS gjennomførte 11.09.2018 etterkontroll i Håggåveien 1, for å se til at brannsikkerhetstiltak er utført som tilbakemeldt, jf. deres tilbakemelding, datert 15.06.2018. Følgende deltok på etterkontrollen:

- Rune Berg og Olav Killingberg (Indre Fosen kommune)
- Camilla Skjelstad (rektor)
- Hans-Marius Wold (brannvesenet)

I siste tilbakemelding fra Indre Fosen kommune, datert 15.06.2018, ble tidsangivelse for handlingsplanen vurdert som tilfredsstillende, forutsatt at fristene for utbedringene ble overholdt. Det ble her opplyst at flere tiltak skulle være utbedret innen 31.08.2018. Bakgrunnen for planen er en brannteknisk statusrapport med prioritert tiltaksplan utarbeidet av NOKAS, datert 04.09.2013.

Status ved etterkontroll

Under etterkontrollen ble det avdekket at tiltak som ifølge tilbakemeldingen fra Indre Fosen kommune skulle vært utbedret innen 31.08.2018, ikke var utført. Heldekkende brannalarmanlegg er installert i bygningene i løpet av 2016, noe som var et 1.prioritetstiltak, men det gjenstår fortsatt 7 tiltak i henhold til NOKAS sin tiltaksplan.

I følge kommunens handlingsplan skal 4 tiltak utføres første halvår 2019, og følgende 3 tiltak skulle vært utbedret innen 31.08.2018:

- en rekke branncellebegrensende konstruksjoner utbedres
- en rekke utette gjennomføringer tettes
- en rømningsvei i bakkant av skolekjøkken utbedres

I tillegg ble følgende avvik avdekket:

- orienteringsplaner ved brannsentralen mangler oversikt over rømningsveier
- branntekniske tegninger er ikke oppdatert

Vi ber om at eier går i dialog med kvalifisert person/foretak for å kvalitetssikre og dokumentere at de tiltak (valgte løsninger) som er påbegynt og som gjenstår, blir utført på en forskriftsmessig måte.

Skriftlig tilbakemelding

Dere må sende oss en tilbakemelding med dokumentasjon på at tiltakene er utbedret, jf. den

Post- og besøksadresse:

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
Sluppenvegen 18
7037 TRONDHEIM

Telefon:

+47 72547600

Telefaks:

+47 72547614

Organisasjonsnummer:

NO 992047364

E-postadresse: postmottak@tbrt.no

Internettadresse: www.tbrt.no

branntekniske tilstandsanalysen, alternativt en forpliktende framdriftsplan som beskriver når og hvordan resterende tiltak skal utbedres.

Tilbakemeldingen må sendes oss innen 31.10.2018.

Ny etterkontroll

Vi vil vurdere å gjennomføre ny etterkontroll for å se til at alle avvik i tilsynsrapporten er lukket.

Varsel om pålegg

I samsvar med forvaltningsloven § 16 varsles det om at Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS vil vurdere å gi pålegg etter brann- og eksplosjonsvernloven § 37, dersom det ikke gis tilfredsstillende tilbakemelding innen fristen. Det varsles også om at det vil kunne bli gitt pålegg om å utbedre avvik som følger av tilsynsrapporten. De har anledning til å uttale Dem innen samme frist.

Videre oppfølging

Dersom fristen ikke overholdes, vil det også bli vurdert andre virkemidler etter brann- og eksplosjonsvernloven kapittel 7, herunder forbud mot bruk, tvangsmulkt og forelegg.

Dersom noe er uklart

Henvendelse vedrørende saken kan gjøres til Hans-Marius Wold, som kan treffes på telefon 948 35 804 alt. e-post: Hans-Marius.Wold@tbrt.no. Det er viktig at De ved alle henvendelser oppgir sakens saksnummer som er 18/718.

Med hilsen

TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE IKS

Hilde Sivertsen
avdelingsingeniør

Hans-Marius Wold
brannmester

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift

Kopi: Rune Berg, Indre Fosen kommune.
Camilla Skjelstad, Testmann Minne skole.