



Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
Sluppenvegen 18
7037 TRONDHEIM

Håggåveien 1 - gbnr. 272/36 - Testmann Minne skole - Status ved etterkontroll - Varsel om pålegg

Svar på etterkontroll. Svar følger NOKAS sin prioritering.

Sparkling og overflatebehandling av gips er under utførelse og vil være ferdig før jul. Det utføres samtidig noen mindre arbeider i forhold til brannceller. Når det gjelder rømning fra heimkunnskapsrom settes det inn ny dør på tilstøtende vegg og det lages rampe ved denne. Det er leid inn hjelp til å utføre dette og det vil ordnes snart. Merking av slokkeutstyr er i orden. Branntepper og håndslukkere er supplert. I forhold til håndslukkere mener vi i samråd med Anticimex (kontroll av håndslukkere), at vi har god dekning av disse. For de andre større tiltakene gjelder det som tidligere er meldt at vi avventer investeringsbudsjettet før vi setter i gang.

Med hilsen
Rune Berg
Fagleder Bygg og eiendom
Bygg og eiendom
rune.berg@indrefosen.kommune.no
Tlf: 91650558

Dokumentet er elektronisk og har ingen fysisk signatur.

Hvis du ønsker å svare på dette brevet, logger du deg inn i vår tjenesteportal Rettpåsak: indrefosen.kommune.no/rettpasak Oppgi gjerne dette saksnummeret: 2018/5166

Du kan også kontakte oss per post til:
Indre Fosen kommune
Rådhusveien 13, 7100 RISSA
Sentralbord: 73 85 27 00



*Fantastiske
Fosen*