

Indre Fosen kommune

Rådhusveien 13
7100 RISSA

Saksbeh./tlf.nr.: Rune Garberg/90080853
Deres ref./Deres dato: 2018/8293/ 31.01.2019
Vår ref.: 19/00154-2
Vår dato: 07.02.2019

Høringsuttalelse - Varsel om planoppstart - Kommuneplanens arealdel - Forslag til planprogram - Indre Fosen kommune

Statnett viser til varsel datert 31.01.2019 med varsel om planoppstart av kommuneplanens arealdel og høring av forslag til planprogram.

Alle kommuner skal ha en overordnet kommuneplan, etter Plan- og bygningsloven (pbl) § 11.1. Kommuneplanens arealdel er en del av en overordnet og samlet kommuneplan, og er et viktig styringsverktøy for bruk og vern av arealer i kommunen. Arealplanen skal ha et langsiktig perspektiv og gi forutsigbarhet for befolkning og næringsliv. I tillegg er arealplanen et viktig grunnlag for gjennomføring av mål og strategier gitt i samfunnsdelen.

Som et resultat av revidering av kommuneplanens arealdel vil den vedtatte arealplanen for Indre Fosen kommune erstatte dagens to arealplaner for Rissa og Leksvik. Arealplanen ble sist vedtatt i Leksvik den 28.04.1999 og i Rissa den 23.09.2010. De to eksisterende arealplanene vil fungere som et grunnlag for planarbeidet fremover, men vil etter vedtak bli erstattet av en ny samlet arealplan

Statnett har fått særskilt anleggskonsesjon etter energiloven for transmisjonsnettanlegg i Indre Fosen kommune. Dette innebærer at Statnett har planlagt å bygge en 420 kV transmisjonsnettforbindelse mellom Åfjord og Snilldal transformatorstasjon iht. vedlagt kart. Kraftledningen skal i henhold til OEDs konsesjonsvedtak være på plass innen 2028.

På denne bakgrunn gjør vi oppmerksom på at det innenfor planområdet må tas hensyn til de anlegg som er nødvendig for Statnett å drifte. Statnett har følgende merknader.

Felles for elektriske anlegg - inntegning i plankart

Planområdet krysses av den planlagte 420 kV transmisjonsnettleddningen Åfjord-Snilldal, fra Austdalen i nord til Hestdalen og Røytvika i vest. ledningen skal bygges og drives i medhold av særskilt anleggskonsesjon gitt av Norges Vassdrags- og energivesen (NVE), jf energilovens § 3-1 første ledd.

Anlegg bygget i medhold av anleggskonsesjon er i all hovedsak unntatt fra Plan- og bygningslovens regler, og for slike anlegg kan det derfor ikke vedtas planbestemmelser eller vilkår som del av reguleringsplan for andre tema. Utgangspunktet er derfor at slike transmisjonsnettleddninger og transformatorstasjoner i en kommuneplan ikke skal inntegnes som et planformål, men innarbeides i plankartet som hensynssone med SOSI-kode H_740 (båndlegging etter Energiloven) og tilhørende reguleringsbestemmelser (pbl §§ 11-8 d) /12-6).

Statnett ber om at følgende reguleringsbestemmelse knyttet opp mot hensynssonen for transmisjonsnettanleggene: *Det er ikke tillatt med ny bebyggelse innenfor hensynssonen uten at det er avklart med ledningseier. Alle tiltak i terrenget og alt anleggsarbeid innenfor hensynssonen skal på forhånd avklares med ledningseier.*

Hensynssonen bør være identisk med ledningsanleggets byggeforbudsbelte. Byggeforbudsbelte langs denne transmisjonsnettledningen er totalt 40 meter, 20 meter målt horisontalt til hver side fra senter av ledningen, se vedlagt kartdata. Det gjøres oppmerksom på at ledningstraséen ikke er detaljprosjektert og at det kan forekomme mindre endringer etter at ledningen er innmålt.

Det må ikke iverksettes tiltak som medfører forringelse av adkomst til Statnetts anlegg. Det må heller ikke gjøres inngripen i terrenget som medfører endring av overdekningen over kabler eller oppfylling av terrenget som medfører redusert høyde opp til luftledningsanlegg.

Anleggsarbeid nært høyspentanlegg

Anleggsarbeid nært spenningssatte anlegg må skje på en måte som ikke gir fare for Statnetts ledninger eller skade på personell, maskiner og utstyr. I tillegg til byggeforbudsbeltet er det en varslingsavstand på 30 meter det fra ytterste strømførende fase på ledningen.

Statnett som ledningseier skal derfor kontaktes minst 6 uker før planlagt oppstart av arbeid med anleggsmaskiner i en horisontal avstand nærmere enn 30 meter fra ytterste strømførende line. Det samme gjelder dersom det skal gjennomføres sprengningsarbeider eller gravearbeider mv som kan gi risiko for å påføre overføringsanlegget skade eller gi skade på tiltakshaver eller utstyr. Det vil da være nødvendig med befaring og nærmere avtale om aktuelle sikkerhetstiltak.

Vi viser ellers til veiledning på Statnett sin hjemmeside

<https://www.statnett.no/om-statnett/vart-hms-arbeid/arbeid-nar-hoyspentanlegg/> samt publikasjonen "Anleggsmaskiner og elektriske anlegg" som er vedlagt her.

Statnett ber om at den sistnevnte publikasjonen følger det videre planarbeidet da denne illustrerer grunnlaget for vårt HMS-arbeid ved ledninger som er spenningssatt.

Når det gjelder ROS-analyse ber vi om at denne gjennomføres med hensyn til transmisjonsnettet som kritisk infrastruktur både med hensyn til ferdig bygget anlegg og med hensyn til anleggsgjennomføring.

Statnett ber om å være høringspart i det videre planarbeidet.

Med vennlig hilsen

Rune Garberg
Rådgiver eiendomsforvaltning

Vedlegg: Kartdata for 420kV transmisjonsnettledningen Åfjord-Surna