


KONTROLLPLANSKJEMA FOR: ☒ OPPFØRING AV NY SKORSTEIN ☐ REHABILITERING AV SKORSTEIN

NB, er det flere skorsteiner på bygget, vennligst angi hvilken skorstein dette gjelder.

Skorstein nummer ☐ (telles fra venstre not høyre når du står med fronten mot hovedinngangen på bygget, legg ev. med skisse/bilde)

SAKSNUMMER: (vennligst fyll ut ved anmodning om ferdigattest) ☐ Ber om ferdigattest (fyll ut kolonne 5, 6, 7)

1.KONTROLL- OPPGAVE	2.KRAV DOKUMEN- TASJON	3.ANSVARLIG UTFØRENDE	4.KONTROLL DOKUMENTASJON	5.JA	6.NEI	7.MERKNADER
Type skorstein:	☒ Monterings- anvisning	Firmanavn:	Er skorsteinen riktig dimensjonert, høyde og tverrsnitt i forhold til innfyrt effekt i kw?	☒		
☐ Tegl			Har skorsteinen, sotluke og feieluke i riktig avstand fra brennbart materiale?	☒		
☐ Element:	☒ Iht. forskrifter	Trøndelag Pipesenter AS 995 145 960	Er skorsteinen prosjektert på godkjent fundament?	☒		
☒ Stål:			Er skorsteinen sikret tilfredsstillende tilgjengelighet for feiing og uttak av sot?	☒		
☐ Betong:	☐ Ev. beskrivelser	Personlig ansvarlig:	Er skorsteinen oppført/rehabilitert etter godkjent monteringsveiledning og / eller etter bestemmelser i Byggforskserien 552.135/ 752.410 / 752.135 som er i tråd med de til enhver gjeldende lover og forskrifter?			
Type.....			Er beslag (over tak) og godkjente toppavslutninger på skorsteinstoppen utført i følge forskriften, samt utformet slik at dette ikke er til hinder for feiing og tilsyn?			
☐ Annet:		Nils J. Værnes	Er takstiger og andre tekniske innretninger for å sikre tilgjengelighet for feiing i samsvar med gjeldende forskrifter om stillaser, stige og arbeid på tak?			
Type skorstein			Ved rehabilitering av skorstein: Er alle ildsteder som var tilkoblet skorsteinen før rehabiliteringen remontert? (Hvis nei, angi antall og plassering)			
Jøtul isolert Stål-skorstein Ø 125mm			Det bekreftes at tilstrekkelig dokumentasjon som grunnlag for driftsfasen er overlevert byggverkets eier.			
Tiltakshaver: Yngvar Benestad			Navn Ansvarlig kontrollør: Nils J. Værnes			
Adresse: Krobakken 31, 7100 Rissa			Underskrift:  TRØNDELAG PIPESENTER AS		Dato: 15.03.2019	