



Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
Sluppenvegen 18
7037 TRONDHEIM

Håggåveien 1 - gbnr. 272/36 - Testmann Minne skole - mangelfull tilbakemelding på tilsyn

Svar på rapport.

Avvik 1: Svar i forhold til punkt i Nokasrapport. Utførte punkter er kvittert i brannbok. Punkt 1 er utført. Punkt 2, noen dører byttet eventuell bytte av resten avventes i forhold til ny vurdering fra Rambøll. Punkt 3, tetting er gjennomført i tekniske arealer på de stedene vi har funnet. Punkt 4 er ikke utført. Punkt 5 er ikke utført. Punkt 7, eksisterende anlegg oppgradert med noen ekstra lys, fulldekkende er ikke montert. Punkt 8 er gjennomført. Generelt vil ny vurdering av Rambøll gjennomføres, når det er gjort vil de eksisterende manglene og eventuelle nye utbedres.

Avvik 2: Pågående branntekniske oppgraderinger krever at branntegninger og o planer må oppgraderes igjen. Viser derfor igjen til pågående samarbeid med Rambøll om saken. Vi har hatt flere aktører inn i bildet i forhold til branntegninger og O planer. Vi vil nå prøve å samle alt dette hos Rambøll. Arbeidet pågår men er ikke fullført.

Med hilsen
Rune Berg
Fagleder Bygg og eiendom
Bygg og eiendom
rune.berg@indrefosen.kommune.no
Tlf: 91650558

Dokumentet er elektronisk og har ingen fysisk signatur.

Hvis du ønsker å svare på dette brevet, logger du deg inn i vår tjenesteportal Rettpåsak: indrefosen.kommune.no/rettpasak Oppgi gjerne dette saksnummeret: 2018/5166

Du kan også kontakte oss per post til:
Indre Fosen kommune
Rådhusveien 13, 7100 RISSA
Sentralbord: 74 85 51 00



*Fantastiske
Fosen*