

Ivar Asbjørn Fallmyr
Ingeniør VA-teknikk
Skaugdalsveien 340
7100 Rissa
T. +47 95771993
E: ifallmyr@broadpark.no
Orgnr: 920 045 030 MVA

Rissa, 13.05.2019

OMBYGGING UDDU GAMLE RENSEANLEGG – NY APS UDDU

Indre Fosen kommune har bygd nytt renseanlegg RA1 Kvithyll som skal behandle alt avløpsvann fra Rissa sentrum m/omegn. Nytt anlegg er bygd som silanlegg med «primærrensing».

Det gamle renseanlegget ved Uddu, bygd på midten av 1970-tallet, modifisert i 1986, skal avvikles som renseanlegg. I stedet vil det her bli bygd en pumpestasjon APS Uddu, som skal pumpe alt avløpsvann fra Rissa sentrum m/omegn til RA1 Kvithyll.

Gamle Uddu RA vil heretter bli brukt bl. a som servicebygg for drift av APS Uddu.

Dagens bygg ved Uddu er på 168 kvm og rommer prosessrom, lager/verksted, kontor og sosiale rom (gard./dusj/wc). Det er planlagt å sanere bort 95 kvm av prosesshallen, herunder fjerning av alt prosessutstyret. Gjenstående del av prosesshall vil framtidig bli benyttet som lager/garasje.

Uddu Renseanlegg ligger på gnr. 124, bnr. 16, fnr 1 i Indre Fosen kommune

Det er Indre Fosen kommune ved driftsavdeling Kommunalteknikk som fører tilsyn, drift og vedlikehold av kommunens renseanlegg. Det er ikke noen faste arbeidsplasser ved anlegget men sosiale rom som WC/dusj osv planlegges brukt i forbindelse med drift av ny APS Uddu.

Vedlagt følger søknad om Arbeidstilsynets samtykke til tiltak. For nærmere beskrivelser, plassering og utforming av anlegg vises det til vedlagte tegninger og redegjørelser.

Med vennlig hilsen

Indre Fosen kommune



for Jan Helge Grydeland

Leder Kommunalteknikk

T: +47

E: jan.helge.grydeland@indrefosen.kommune.no

VEDLEGG:

1. NOTAT 1: Beskrivelse av tiltak/ prosesser (omfatter også arbeidsmiljøfaktorer)
2. Bekreftelse på ansattes medvirkning
3. bekreftelse på arbeidsgivers medvirkning
4. Tegninger