



Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
Forebyggende avdeling

Indre Fosen kommune
Rådhusveien 13

7100 RISSA

Deres ref.:
Rune Berg

Arkiv: M71
Saksnr: 2018/6966-5

Saksbehandler:
Hans-Marius Wold

Dato:
13.09.2019

Rønningstadveien 1-9 - 5054/275/164 - Rønningstad 1 og 2 - Status ved etterkontroll - Varsel om pålegg

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS gjennomførte 10.09.2019 etterkontroll i Framnesveien 13, for å se til at brannsikkerhetstiltak er utført som tilbakemeldt, jf. deres tilbakemelding, datert 22.04.2019.

Følgende deltok på etterkontrollen:

- Rune Berg (Indre Fosen kommune)
- Hans-Marius Wold (brannvesenet)

Status ved etterkontroll

Under etterkontrollen ble det konstatert at følgende avvik ikke er tilfredsstillende lukket, jf. vår tilsynsrapport, datert 05.09.2018, etter tilsyn utført 28.08.2018:

Avvik 1 – Oppdaterte branntekniske tegninger må dokumenteres.

Avvik 2 – Siste års brannøvelse ved omsorgsboligene er fortsatt ikke dokumentert utført. Plan for øvelsen med deltakere og evaluering må fremlegges umiddelbart. Likeså må en risikovurdering i omsorgsboligene dokumenteres.

Skriftlig tilbakemelding

Dere må sende oss en tilbakemelding med dokumentasjon på at avvikene er utbedret.

Tilbakemeldingen må sendes oss innen 30.09.2019.

Ny etterkontroll

Vi vil vurdere å gjennomføre ny etterkontroll for å se til at alle avvik i tilsynsrapporten er lukket.

Varsel om pålegg

I samsvar med forvaltningsloven § 16 varsles det om at Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS vil gi pålegg etter brann- og eksplosjonsvernloven § 37, dersom det ikke gis tilfredsstillende tilbakemelding innen fristen. Det varsles også om at det vil kunne bli gitt pålegg om å utbedre avvik som følger av tilsynsrapporten. De har anledning til å uttale Dem innen samme frist.

Videre oppfølging

Dersom fristen ikke overholdes, vil det også bli vurdert andre virkemidler etter brann- og eksplosjonsvernloven kapittel 7, herunder forbud mot bruk, tvangsmulkt og forelegg.

Post- og besøksadresse:

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
Sluppenvegen 18
7037 TRONDHEIM

Telefon:

+47 72547600

Telefaks:

+47 72547614

Organisasjonsnummer:

NO 992047364

E-postadresse: postmottak@tbtr.no

Internettadresse: www.tbtr.no

Eiers og brukers ansvar for brannsikkerheten

Våre tilsyn er stikkprøvebaserte og vi gjør derfor oppmerksom på at det kan foreligge brannsikkerhetsmessige mangler som ikke ble avdekket under tilsynet. Eier og bruker av bygningen er ansvarlig for å avdekke og rette opp eventuelle avvik gjennom sitt systematiske sikkerhetsarbeid.

Dersom noe er uklart

Henvendelse vedrørende saken kan gjøres til Hans-Marius Wold, som kan treffes på telefon 948 35 804 alt. e-post: hans-marius.wold@tbrt.no. Det er viktig at De ved alle henvendelser oppgir sakens saksnummer som er 2018/6966.

Med hilsen

TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE IKS

Odd Roar Husbyn
gruppeleder

Hans-Marius Wold
brannmester

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift

Kopi: Rune Berg, Indre Fosen kommune.