



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

Multiconsult AS
Postboks 6230 Sluppen
7486 TRONDHEIM

Vår dato: 29.11.2019
Vår ref.: 201913088-2
Arkiv: 323
Deres dato: 07.11.2019
Deres ref.: Sissel Enodd

Saksbehandler:
Finn Herje

NVE s innspill til varsel om oppstart - Detaljreguleringsplan for Vanvikan barnehage, del av Gbnr. 315/1 og 335/3, Fv. 755 - Indre Fosen kommune

Vi viser til ovennevnte varsel om planoppstart.

NVE har følgende kommentarer til oppstartsvarselet:

Geoteknikk/grunnforhold/skredfare

Forholdet til skredfare må utredes av fagkyndige og avklares med en detaljeringsgrad som er i tråd med kravene om sikkerhet i TEK17/PBLs § 28-1. Evt. nødvendig avbøtende tiltak for å opprettholde/forbedre sikkerheten må inngå og beskrives i planforslaget.

Overvann/flomfare

Det må utarbeides et overvannsnotat som følger planforslaget og som avklarer hvordan en har tenkt å disponere vannet fra et område med nye harde flater. En må i dette notatet ta høyde for klimaendringer, herunder økende og mer intensiv nedbør i form av regn over større deler av året og hvordan evt. påslipp av dette vannet vil kunne berøre vassdraget nedstrøms tiltaket (økende flomverdier, erosjon etc). Evt. areal for flomveier og fordrøying av vann må framgå av- og innreguleres i planforslaget og det må i så fall utarbeides planbestemmelser som ivaretar disse forholdene.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Abels gate 9
7030 TRONDHEIM

Region Nord
Kongens gate 52-54
Capitolgården
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvegen. 1B
6800 FØRDE

Region Øst
Vangsvæien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR



Allmenne interesser i vassdrag

Planområdet grenser til vassdrag i vest. Det er derfor viktig at det innreguleres en byggegrense mot vassdraget som minimum tilsvarer byggegrensebestemmelsene i kommuneplanens arealdel med gode bestemmelser som ivaretar kantsona. Vi minner i tillegg om kravene i vannressurslovens §11 om opprettholdelse av et begrenset kantskogsbelte mot vassdrag.

Med hilsen

Kari Øvrelid
Regionsjef

Finn Herje
Senioringeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Kopi til:

Indre Fosen kommune