

Fra: Stein-Are Strand (sas@nve.no)
Sendt: 02.01.2020 13:13:24
Til: Postmottak Indre Fosen kommune
Kopi: Finn Herje

Emne: 201914592-1 - Konkret forespørsel - Vurdering av geoteknisk rapport - Oppføring av et tilbygg til handverkshus, GBnr 122/43, Fosen Folkehøgskole - Indre Fosen kommune

Vedlegg:

Hei!

Det omsøkte tiltaket ligger i foten av skråningen representert ved Profil F i Multiconsult sin utredning datert 31.05.2019. Dagens sikkerhet, uten tiltak, er tilstrekkelig iht. kravene i TEK17. En utgraving ifm. tiltaket vil derimot kunne forverre stabiliteten i skråningen. Vi tilrår derfor at kommunen krever geoteknisk vurdering som dokumenterer at kravet til sikkerhet blir ivaretatt ifm. tiltaket, herunder at fagområdet geoteknikk blir belagt med ansvar iht. SAK.

Hilsen

Stein-Are Strand

Sjefingeniør

Skred- og vassdragsavdelingen

Region Midt-Norge

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Abels gate 9, 7030 Trondheim

Mobil: 959 45 536

Tlf. sentralbord: 09575

E-post: sas@nve.no

Web: www.nve.no

NVE behandler dine personopplysninger i samsvar med personvernregelverket. Se hvordan [her](#).



Fra: Sætre Anne Lise <Anne.Lise.Saetre@indrefosen.kommune.no>

Sendt: tirsdag 10. desember 2019 15:24

Til: NVE <NVE@nve.no>

Kopi: Inspektør Fosen FHS <insp@fosen.fhs.no>

Emne: Vedr. byggesøknad i kvikkleiresone - krav til geoteknisk vurdering

Hei,

Fosen folkehøgskole har innsendt søknad om å få oppføre et tilbygg til handverkshus på eiendommen gbnr. 122/43 i Indre Fosen kommune. Tiltaket er et mindre tilbygg på 53,0 m2 uten store terrenginngrep. Tiltaket skal plasseres innenfor kvikkleiresonen *948 Åsly skole*, og kommunen stilte derfor krav til at det måtte gjøres geotekniske vurderinger som viser at sikkerhet er ivaretatt på en tilfredsstillende måte.

Etter dette har tiltakshaver innsendt en redegjørelse, og spør om denne kan legges til grunn for behandling av byggesøknaden uten at det trengs og innhentes bistand fra geoteknisk sakkyndig. I forbindelse med det pågående arbeidet med områdereguleringen av Rissa sentrum, har Multiconsult utarbeidet en beregnings- og vurderingsrapport (denne vedlegges eposten). Denne rapporten konkluderer med at det i delområde 8 (hvor fhs ligger plassert) er tilfredsstillende stabilitet, og at skred utløst innenfor dette området vurderes meget usannsynlig.

Kommunen sin vurdering er at Multiconsults rapport og folkehøgskolens redegjørelse er tilstrekkelig dokumentasjon til å kunne behandle byggesøknaden, men ønsker NVEs synspunkt til dette.

Hører fra dere,

Med hilsen

Anne Lise Sætre

ingeniør byggesak

Mobil: 959 24 148

anne.lise.saetre@indrefosen.kommune.no

Obs! E-post fra og til Indre Fosen kommune er offentlig. Bevaringspliktig e-post arkiveres og blir synlig på Innsyn. Les mer om e-post til og fra kommunen her: <https://www.indrefosen.kommune.no/innsyn/>

Fra: Inspektør Fosen FHS

Sendt: tirsdag 26. november 2019 11:36

Til: Sætre Anne Lise

Emne: Re: Notat geoteknikk gbnr. 122_43

Hei igjen,

viser til tidligere epostkorrespondanse ang. tilbygg til handverkhus på Fosen folkehøgskole.

Vi vil med vedlagte notat prøve å sannsynliggjøre at vi ikke vil trenge nye geotekniske undersøkelser for å føre opp et tilbygg på vestsiden.

Kan du se på det og gi tilbakemelding?

Legger også ved kart og terrengsnitt.

Mvh,

Kenneth Bjørkli

fre. 27. sep. 2019 kl. 12:10 skrev Inspektør Fosen FHS <insp@fosen.fhs.no>:

Takk igjen,
den er grei,
Mvh,
Kenneth Bjørkli

fre. 27. sep. 2019 kl. 12:07 skrev Sætre Anne Lise <Anne.Lise.Saetre@indrefosen.kommune.no>:

Hei igjen,

Etter å ha sett raskt igjennom notatet, ser jeg at det konkret tar for seg det forrige byggetiltaket, og er ikke en generell vurdering av området. Mener derfor det må til med en ny vurdering for dette konkrete tiltaket, og det burde ikke være noe problem å få Rambøll til å foreta denne vurderingen da de allerede har utført grunnundersøkelser i området.

Til det andre spørsmålet ditt – ingen deler av tiltaket, heller ikke grunnarbeider, kan igangsettes før det er gitt byggetillatelse.

Med hilsen

Anne Lise Sætre

ingeniør byggesak

Mobil: 959 24 148

anne.lise.saetre@indrefosen.kommune.no

Obs! E-post fra og til Indre Fosen kommune er offentlig. Bevaringspliktig e-post arkiveres og blir synlig på Innsyn. Les mer om e-post til og fra kommunen her: <https://www.indrefosen.kommune.no/innsyn/>

Fra: Inspektør Fosen FHS <insp@fosen.fhs.no>

Sendt: fredag 27. september 2019 11:41

Til: Sætre Anne Lise <Anne.Lise.Saetre@indrefosen.kommune.no>

Emne: Re: Notat geoteknikk gbnr. 122_43

Tusen takk for raskt svar!

Jeg mener dette må kunne fungere som dokumentasjon for vårt tilbygg, som jo er av en vesentlig mindre størrelse. Hva tror du?

Videre har Pallin spurt om de kan utføre grunnarbeidene nå. Er det noen mulighet for at de kan gå i gang så snart som mulig, og at vi venter med videre bygging til tillatelse foreligger? Det blir uansett ikke før utpå nyåret. Han nevnte at de hadde fått lov til å gå i gang med grunnarbeider før, etter å ha vært i kontakt med kommunen.

Mange takk for hjelp,

mvh,

Kenneth Bjørkli

fre. 27. sep. 2019 kl. 10:59 skrev Sætre Anne Lise <Anne.Lise.Saetre@indrefosen.kommune.no>:

Hei,

Viser til dagens telefonsamtale. Vedlagt ligger det geotekniske notatet som ble forelagt kommunen ved behandling av handverkshuset i 2009.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har flere spørsmål,

Med hilsen

Anne Lise Sætre

ingeniør byggesak

Mobil: 959 24 148

anne.lise.saetre@indrefosen.kommune.no

Obs! E-post fra og til Indre Fosen kommune er offentlig. Bevaringspliktig e-post arkiveres og blir synlig på Innsyn. Les mer om e-post til og fra kommunen her: <https://www.indrefosen.kommune.no/innsyn/>