



FOSEN FOLKEHØGSKOLE

7100 RISSA

Fosnaheim - gbnr. 122/43 - tilbygg til handverkshuset - vedr. krav om geoteknisk vurdering

Vi viser til deres henvendelse hvor dere ønsker å sannsynliggjøre at det ikke er nødvendig med nye geotekniske undersøkelser for å kunne oppføre tilbygg til handverkshuset på eiendommen gbnr. 122/43.

Vi har bedt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om å uttale seg til denne konkrete henvendelsen, og de konkluderer med en utgraving i forbindelse med tiltaket vil kunne forverre stabiliteten i skråningen. Deres fullstendige svar vedlegges dette brevet.

Med bakgrunn i dette krever kommunen fortsatt en geoteknisk vurdering som dokumenterer at kravet til sikkerhet blir ivaretatt, herunder at fagområdet geoteknikk blir belagt med ansvar iht. byggesaksforskriften (SAK10).

Med hilsen

Anne Lise Sætre

ingeniør byggesak

Plan

Anne.Lise.Saetre@indrefosen.kommune.no

Tlf: 95924148

Dokumentet er elektronisk og har ingen fysisk signatur.

Hvis du ønsker å svare på dette brevet, logger du deg inn i vår tjenesteportal Rettpåsak: indrefosen.kommune.no/rettpasak Oppgi gjerne dette saksnummeret: 2019/4981

Du kan også kontakte oss per post til:

Indre Fosen kommune

Rådhusveien 13, 7100 RISSA

Sentralbord: 74 85 51 00

Kopi:

Kenneth Bjørkli



*Fantastiske
Fosen*