



Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS

Fylkesmannen i Trøndelag
Postboks 2600
7734 STEINKJER

Vår saksbehandler
Joar Ølmheim

Vår ref.
20/50-2 (352/20)
oppgis ved alle henv.

Deres ref.
Anne Cathrine Flaten

Dato
09.01.2020

Søknad fra Moholt Maskin og Transport AS, Indre Fosen kommune - mottak, mellomlagring og sortering av avfall - Høringsuttalelse

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS viser til ovennevnte sak.

Hensikten med søknaden fra Moholt Transport og Maskin AS er å få tillatelse til mottak, mellomlagring og sortering av avfall på Ålmoen i Indre Fosen kommune. Søknaden beskriver at avfallet kommer fra næringsaktører. Søknaden beskriver et mottak på maksimalt 2000 tonn pr. år, og det skal ikke mellomlagres mer enn 150 tonn. Adkomst til anlegget vil bli fra Fv 715. Driftstid for anlegget oppgis til 12 timer/døgn, 230 døgn/år. All sortering skal skje innendørs og all mellomlagring skal skje i hall eller containere. Dette er positivt for å begrense at avfall flyr omkring, lukt, støv, skadedyr osv.

Forventet årlig volum:

Restavfall:	750 tonn
Trevirke:	350 tonn
Isolasjon:	100 tonn
Gips:	250 tonn
Stål:	350 tonn

Spesialavfall som spillolje, EE-avfall osv. antas ikke å inngå i mottak, mellomlagring og sortering da det ikke kan sees benevnt i søknaden og vedlegg.

Følgende må dokumenteres ivaretatt

Det må kunne dokumenteres at risikoen for brann og andre uønskede hendelser er vurdert, og at det er utarbeidet tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene, blant annet:

- Hvilke tiltak som er planlagt for å begrense spredningen av en eventuell brann med hensyn til skiller/barrierer mellom ulike lagre/haller/containere, slökkemidler.
- Hva som gjøres for å minimalisere risikoen for eventuell selvantenneing.
- Varslingsrutiner ved en eventuell brann.
- Beredskapsplaner må gjøres kjent for de lokale nødetatene.
- Området må sikres slik at uheldige hendelser og ulykker unngås.

Brann- og redningstjenesten minner om følgende:

- Det må legges til rette for at brann- og redningstjenesten skal kunne utføre effektiv rednings- og slokkeinnsats, uansett årstid, også i anleggsperioden. Dette innbefatter også en hensiktsmessig plassering av og nødvendig antall brannkummer, samt ivaretagelse av forskriftsmessig slokkevannskapasitet. Dersom det skal benyttes automatisk sprinkler- og/eller slokkeanlegg, må det

Postadresse:
Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
Sluppenvegen 18
7037 TRONDHEIM

Besøksadresse:
Sluppenvegen 18

Telefon:
+47 72547600

Organisasjonsnummer:
NO 992 047 364

E-postadresse: postmottak@tbrt.no
Internettadresse: www.tbrt.no

også tas hensyn til dette ved vurdering av slokkevannskapasiteten. Disse forutsetningene må være avklart og i henhold til krav i lover og forskrifter, for at prosjektet skal kunne gjennomføres. Det vises blant annet til plan- og bygningsloven § 27-1 og byggt teknisk forskrift (TEK 17) §§ 11-1, 11-17 og 15-7 med veiledning. I henhold til plan- og bygningsloven skal det på planstadiet, foreligge en risiko- og sårbarhetsanalyse, jf. § 4-3.

- Det påpekes at tilgjengelighet for innsatsmannskapene skal være tilfredsstillende når anlegget/bygget/byggene tas i bruk (blant annet skal brannkummer, vannkapasitet, adkomstveier og oppstillingsplasser være tilfredsstillende fra dette tidspunktet).
- Under og etter anleggsperioder skal også tilgjengelighet for innsatsmannskaper til omkringliggende bygninger opprettholdes. Det må sikres at evt. sprinkleranlegg og slokkevannsforsyningen fungerer som forutsatt. Dersom vanntilførselen ikke er tilstrekkelig i perioder må det etableres kompenserende tiltak som minimum gir tilsvarende sikkerhet.
- I Indre Fosen kommune er det kun deltidsmannskaper fordelt på 5 brannstasjoner. Bare Rissa brannstasjon har dreierende vaktordning. De øvrige brannstasjonene; Stjørna, Stadsbygd, Leksvik og Vanvikan har ikke vaktordning. Dette, og at Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS ikke disponerer maskinelt høyderedskap i Indre Fosen kommune må hensyntas i planleggingen.
- Avstanden mellom lagring, ulike lagringsfraksjoner og evt. bygninger må ivaretas for å forebygge at en eventuell brann i området ikke får urimelig stor konsekvens. Ifølge TEK 17 § 11-6 skal avstanden mellom byggverk være minimum 8 meter dersom det ikke er andre tiltak som hindrer brannspredning. Tiltak må baseres på en risikovurdering.
- Brannsikkerheten skal være i henhold til forskriftskravene.
- Dersom det er planer om å lagre og/eller benytte stoff som kommer inn under forskrift om håndtering av farlig stoff, må lagring, bruk og arealmessige begrensninger rundt utstyr og anlegg fastsettes på bakgrunn av en risikovurdering.
- Alarmorganiseringen for et eventuelt brannalarmanlegg (herunder plassering av brannsentral med bisentraler, nøkkelpokser, varsellamper, merking og orienteringsplaner) må være utført på en slik måte at brann- og redningstjenesten kan gjøre en rask og effektiv innsats uten unødig tidsopphold.
- Dersom det skal benyttes solcelleenergi, må det tas hensyn til tilgjengeligheten for innsatsmannskap.

Disse forholdene må vurderes og prosjekteres av foretak med tilstrekkelig kunnskap og godkjenning.

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS viser videre til retningslinjer vedrørende *Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap i TBRT's kommuner*. Disse beskriver blant annet veiens minste kjørebredde, maksimal stigning, minste fri kjørehøyde, svingradius og akseltrykk. Det vises også til TEK 17 § 11-17 *Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap* med veiledning.

Vi ønsker å kunne uttale oss i den videre saksgangen.

Med hilsen
TRØNDELAGE BRANN- OG REDNINGSTJENESTE IKS

Hilde Sivertsen
avdelingsingeniør

Joar Ølmheim
brannmester

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift

Kopi:

Rådgiver Anne Cathrine Flaten, e-post:

fmtlacf@fylkesmannen.no

Seniorrådgiver Sigrun Lund Drage, e-post:

fmtsld@fylkesmannen.no

Indre Fosen kommune, e-post:

postmottak@indrefosen.kommune.no

Leder distrikt Fosen Sverre Anders Hafeld, e-post: sverre-anders.hafeld@tbirt.no