

Hei,

Avklaringer etter møtet den 11.12.19.

Vi tar fortsatt utgangspunkt i punktene som skal etableres, det er veldig usikkert når det vil bli behov for de vi tenker å tilrettelegge for, så tilretteleggingen vil kun dreie seg om kabler og rør og blir dermed Elpro sin oppgave.

Råkvåg aldershjem (230V):

Etablere 2 ladepunkt på 22kW, kun 7,2 kW som skal benyttes per punkt. Hver etableres ihht. tegning (se vedlegg 1, oversiktskart Råkvåg Aldershjem).

Effektbehov 15kW

Klargjøring:

Trekkør for ytterligere 2 ladepunkt

Totalt effektbehov på Råkvåg inkl. til de det klargjøres for: 30 kW

Rissa Rådhus (230V):

Etablere 6 ladepunkt på 22kW, kun 7,2 kW som skal benyttes per punkt. totalt 44 kW, hver etableres ihht. tegning (se vedlegg 3, oversiktskart Rissa Rådhus). Vi kan ikke se at vi er avhengige av en ny trafo for å etablere de 6 første ladepunktene.

Klargjøring:

Det skal klargjøres for 10 ladepunkt på 22kW hver, kun 7,2 kW som skal benyttes per punkt totalt 72 kW. plasseres ihht. Tegning.

Totalt effektbehov på Rådhuset inkl. til de det klargjøres for: 116kW

Rissa Helsetun Øvre (400V):

Etablere 4 ladepunkt på 22kW, totalt 88kW, etableres ihht. tegning (se vedlegg 5, oversiktskart Rissa Helsetun).

Klargjøring

Det skal klargjøres for 10 ladepunkt på 22kW hver, kun 7,2 kW som skal benyttes per punkt, til sammen 72 kW, plasseres ihht. tegning (se vedlegg 5, oversiktskart Rissa Helsetun).

Totalt effektbehov Rissa helsetun inkl. de det klargjøres for på Øvre 160 kW

Rissa Helsetun Østre (230V):

Etablere 4 ladepunkt på 22kW, kun 7,2 kW som skal benyttes per punkt totalt 30 kW, etableres ihht. tegning (se vedlegg 5, oversiktskart Rissa Helsetun).

Klargjøring:

Det skal klargjøres for 4 ekstra ladepunkter her hver på 22 kw. kun 7,2 kW som skal benyttes per punkt totalt 30 kW.

Totalt effektbehov på helsetunet Østre inkl. til de det klargjøres for: 60 kW

Vi ønsker som avtalt også pris på graving fra trafo til første ladepunkt.