

INDRE FOSEN KOMMUNE
Rådhusveien 13
7100 RISSA

Vår referanse: [INC ID# 097447]

Melding om jordfeil måler 6970631403635715

I forbindelse med rutinemessig jordfeilsøk 27.02.20 på Tensio TN sitt lavspenningsnett ble det konstatert jordfeil på det elektriske anlegget Håggåveien 3, Leksvik.

Vi ber om at en elektroentreprenør kontaktes for å få feilen utbedret. Feil må rettes snarest, og senest innen **14 dager**. Melding om utbedret feil sendes av elektroentreprenøren til post.nett@nte.no

Ved spørsmål eller ønsker om ytterligere informasjon, kontakt vårt driftssenter på telefon 74 12 15 00 eller mail til kundeservice.tn@tensio.no

Vennlig hilsen

Tensio TN

Eier er ansvarlig for at elanlegget er i forskriftsmessig stand.

Det er eieren av det elektriske anlegget som er ansvarlig for at eget anlegg og utstyr er i forskriftsmessig stand i henhold til gjeldene forskrifter og norm, herunder FEF «Forskrift om Elektriske Forsyningsanlegg, FEL «Forskrift om Elektriske Lavspenningsanlegg» og NEK400.

Eier hefter for kostnader knyttet til feilsøking og feilretting av eget anlegg og utstyr.

Om jordfeil

Feil på det elektriske anlegget (kabler og utstyr) kan føre til at det oppstår jordfeil. Jordfeil kan utgjøre stor brann- og berøringsfare. Jordfeil får vi når strømførende ledninger kommer i kontakt med jordete og utsatte anleggsdeler, eller i direkte kontakt med jordleder. Eksempler på hvor jordfeil kan oppstå er i varmtvannsbereder, vaskemaskin, komfyr, varmekabler, skjøteledninger eller ved spiker/skruer gjennom ledninger.

Vår dato
28.02.2020

Vår referanse: [INC ID# 097447]

Kvittering fra installatør:

Dato	Tiltak	Signatur/stempel