

17 APR 2020

MOTTATT

Tensio TN AS
Det lokale eltilsyn
Postboks 2551
7736 Steinkjer
Telefon: 74 15 05 77
E-post: dle@nte.no

Indre Fosen Kommune
Rådhusvegen 13

7100 RISSA

Deres ref.:

Saks nr:

AnleggsId:

Dato:

DLE-129338

1067036-001

07.04.2020

Manglende tilbakemelding om utbedring av feil og mangler i henhold til pålegg i rapport

Det elektriske anlegget i Vanvikveien , 7125 VANVIKAN, ble kontrollert den 12.11.2019. Ved brev om pålegg ble det gitt pålegg om retting av feil og mangler i henhold til rapport nr. 129338 innen 05.03.2020. Vi har tidligere sendt påminnelse om dette, men vi har ennå ikke mottatt tilfredsstillende melding om at feilene er rettet.

Det lokale eltilsyn er pålagt å føre tilsyn med elektriske anlegg og utstyr, og videre følge opp at gitte påbud etterkommes, jfr. Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr.

Det er eier/brukers ansvar at de elektriske installasjonene til enhver tid er i forskriftsmessig stand. Eier/bruker kan stilles til ansvar dersom feil/mangler ved det elektriske anlegget fører til brann eller berøringsfare for personer eller husdyr.

Rapporten fra vår kontroll, med tilhørende korrespondanse, er i henhold til offentlighetsloven tilgjengelig for alle, slik at enhver interessert vil kunne få innsyn i sakens dokumenter.

Det lokale eltilsyns oppfølging av saken avsluttes med dette. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at så lenge Det lokale eltilsyn ikke har mottatt tilbakemelding om at de påpekte feil/mangler er utbedret, blir dette heftende ved anlegget.

Med hilsen

Ottar Skålbones
Leder DLE

Dokumentet utsendes uten signatur. Interne rutiner og saksbehandlingsverktøy sikrer sporbarhet.

Kopi sendt: HAGEN BODIL

For Det lokale eltilsyn ved Tensio

Elsikkerhet Norge AS
SÆLIDVEGEN 40
2322 RIDABU
+4748055999

Side 1 av 1

AnleggsId:

1067036-001

Rapportnr./SaksId.:

129338

Mottaker

Indre Fosen Kommune
Rådhusvegen 13

7100 RISSA

Anleggsadresse

TRYGDEBOLIG ØST

Vanvikveien

7125 VANVIKAN

Målernr.: 6970631405576832

PIN-kode: 0774

Rapport

I henhold til Lov av 29. mai 1929 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr, og forskrifter utferdiget med hjemmel i denne loven (Bl.a. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg, FEL), utøves det kontroll av elektriske anlegg.

Melding om rettingsarbeidet slik det er utført skrives under hvert punkt og sendes Det lokale eltilsyn, dle@nte.no (alt. pr.post til: Tensio TN AS, DLE, Postboks 2551, 7736 Steinkjer). Rettingsarbeidet skal forestås av registrert elektroentreprenør.

Kontrollert av

Roger Nicolaysen

Kontrolltype

Periodisk

Kontrolldato

12.11.2019

Det ble under kontrollen funnet følgende å bemerke:**STIKKPRØVEKONTROLL AV LEILIGHET.**

- 1 **Bad** Utstyr/anleggsdel var ikke betryggende festet, jfr. FEL §28.

Gjelder stikkontakt for vaskemaskin som ikke er betryggende festet.

Kontrollen av det elektriske anlegget ble gjennomført iht. krav stilt i forskrifter som var gjeldende da det elektriske anlegget var nytt, eller ved eventuelle senere endringer/utvidelser. Anlegg utført etter eldre forskrifter innehar ikke samme sikkerhetsnivå som dagens forskrifter stiller til elektrisk anlegg. Vår kontroll er gjennomført som en stikkprøvekontroll. Dette kan innebære at ikke alle feil eller mangler ved anlegget er avdekket.

RETTELSE ER UTFØRT AV:

Dato

Underskrift montør

Dato

Stempel/Underskrift elektroinstallatør

Isol.motst. ved kontroll

Etter utbedring

88 M Ω

..... M Ω

Elsikkerhet Norge AS

15.11.2019

Roger Nicolaysen
Elsikkerhetsingeniør

Rapporten utsendes uten signatur. Interne rutiner og saksbehandlingsverktøy sikrer sporbarhet.