



Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS

Kongens gate 2

7011 TRONDHEIM

Framnesveien 13 - gbnr. 275/74 - tilsynsrapport med varsel om pålegg

Avvik 1. Egenkontroll brannalarmanlegg er justert og utføres hver 3. måned.

Avvik 2. Autorisert kontroll av Brannalarm er utført 23.01.2020. Autorisert kontroll av nødlys er utført 31.10.2019. Autorisert kontroll av ledelys/nødlys utført 18.03.2019. Autorisert kontroll av håndslukkere er utført 27.08.2019. Autorisert kontroll av sprinkler er utført 25.04.2019. Se vedlegg.

I forbindelse med arbeid med å få til et vaktmesterkontor vil pc tilhørende brannalarmanlegget flyttes dit. Det vil da samtidig bli sett på om det er mulig at slike alarmer kan gå til vaktrommet på Helsetunet. Litt tidlig å sette tidsplan for dette ennå.

Avvik 3. Feil og mangler i sprinklerrapporter er lagt i aktivitetsplan og det som vurderes alvorlig utføres. Det vil etter hver rapport oppdateres med aktiviteter for å utbedre mangler. Vi søker å gjennomføre det ved alle kontroller og bygg.

Rutinene med manglende egenkontroller er tatt tak i og vi sørger nå for at det er vikarer inne å kontrollerer. Noen egenkontroller har vært litt vanskelig den siste tiden da tilgangen enkelte steder har vært underlagt restriksjoner.

Avvik 4 og 5. Dette er avvik som krever samspill med brukerne av Helsetunet. Det er gjort henvendelser mot dem for å løse saken. Vi er nå i dialog med brukerne, men ikke helt i mål. Avvik 4 sies å være nesten klart. Avvik 5 krever litt mere av oss. Vi satser på å ha en avklaring innen 15.06.

Med hilsen

Rune Berg

Fagleder Bygg og eiendom

Bygg og eiendom

rune.berg@indrefosen.kommune.no

Tlf: 91650558

Hvis du ønsker å svare på dette brevet, send inn sikkert via dette skjemaet

<https://svarut.ks.no/edialog/mottaker/944305483>



*Fantastiske
Fosen*

Oppgi gjerne dette saksnummeret i skjemaet: 2020/1232

Du kan også kontakte oss per post til:

Indre Fosen kommune

Postboks 23, 7101 RISSA

Sentralbord: 74 85 51 00

Vedlegg

- 1 Vedlegg 1
- 2 Vedlegg 2
- 3 Vedlegg 3
- 4 Vedlegg 4
- 5 Vedlegg 5