

Kunde (eier): LEKSVIK KOMMUNE
SENTRALADMINISTRASJON
Objektnavn: LUNDENG ELDRESENTER
Objektadresse:
Postnummer, sted: 7120 LEKSVIK

Kontaktperson: Helge Tronstadhagen
Telefon:
Mobil: 48246302
E-post: oskar.saugestad@anticimex.no

Levert av: Anticimex AS
Adresse: Pilestredet 28
Postnummer, sted: 0130 OSLO
Telefon: 41 41 41 28
E-post: firmapost@anticimex.no
Kompetent person: Oskar Saugestad
Registreringsnummer: G-425
Dato utført: 27.08.2019
Ordrenummer: 10909398

Vedlikeholdsrapport for brannvernsmateriell

Ihht avtale har vi nå gjennomført årlig kontroll av teknisk brannvernsmateriell ref lover og regler.
Eventuelle utbedringer er gjort ihht avtale. Oppdatert liste vil komme neste år.

Kontrollsted: Lundeng
Vedlagte rapporter: Håndslukkere, Brannslanger
Kommentar:

Resultatforklaring: B - kontrollert og funnet i orden, C - utført service, D - byttet deler, U - underkjent/ikke godkjent, N - nytt montert.

Resultat

Type	Antall	B	C	D	U	N	Trykkprøve (brannslager)
Håndslukkere	17	15	0	0	0	1	0
Brannslanger	3	3	0	0	0	0	0

Med vennlig hilsen
Oskar Saugestad

Signatur for gjennomføring

Sted og dato: LEKSVIK, 27.08.2019

Signatur kunde

Auta 6

Signatur Anticimex

Oskar

Oskar Saugestad

Kunde (eier): LEKSVIK KOMMUNE
 SENTRALADMINISTRASJON
 Objektavn: LUNDENG ELDTRESETER
 Objektadresse:
 Postnummer, sted: 7120 LEKSVIK
 Kontaktperson: Helge Tronstadhagen
 Telefon:
 Mobil: 48246302
 E-post: oskar.saugestad@anticimex.no

Levert av: Anticimex AS
 Adresse: Pilestredet 28
 Postnummer, sted: 0130 OSLO
 Telefon: 41 41 41 28
 E-post: firmapost@anticimex.no
 Kompetent person: Oskar Saugestad
 Registreringsnummer: G-425
 Dato utført: 27.08.2019
 Ordrenummer: 10909398

Vedlikeholdsrapport for håndsløkkere

Kontroll/service er gjennomført ihht NS-3910. Eventuelle utbedringer er gjort ihht avtale. Oppdatert liste vil komme neste år.

Resultatforklaring: B - kontrollert og funnet i orden, C - utført service, D - byttet deler, U - underkjent/ikke godkjent, N - nytt montert.

Nr.	Etg.	Evt. ekstern ID	Plassering	Fabrikat	Kg/l	Slokkemiddel	Type	Vedlikehold	Prod. år	Serviceår	Merknader	Neste kontroll
1	1 etg		1.etg hall inngang	Housegard	6	Skum	AB	B	2018		Ok.	08.2020
2	U etg		sokkel storstue	Housegard	6	Skum	AB	B	2018		Ok.	08.2020
3	U etg		sokkel kjøkken	Housegard	6	Skum	AB	B	2018		Ok.	08.2020
4	2 etg		loft ventilasjon	Housegard	6	Pulver	ABC	B	2013		Ok.	08.2020
5	1 etg		leilighet 1	Housegard	6	Skum	AB	N	2019		ny slokker pga alder ok	08.2020
6	1 etg		leilighet 2	Housegard	6	Skum	AB	B	2018		Ok.	08.2020
7	1 etg		leilighet 3	Housegard	6	Skum	AB	B	2018		Ok.	08.2020
8	1 etg		leilighet 4	Housegard	6	Skum	AB	B	2018		ok.	08.2020
9	1 etg		leilighet 5	Housegard	6	Skum	AB	B	2018		Ok.	08.2020
10	1 etg		leilighet 6	Housegard	6	Skum	AB	B	2018		Ok.	08.2020
11	1 etg		leilighet 7	Housegard	6	Skum	AB	B	2018		Ok.	08.2020
12	1 etg		leilighet 8	Housegard	6	Skum	AB	B	2018		Ok.	08.2020
13	1 etg		leilighet 9	Housegard	6	Skum	AB	B	2018		ok.	08.2020
14	U etg		leilighet 10	Housegard	6	Skum	AB	B	2018		Ok.	08.2020
15	U etg		leilighet 11	Housegard	6	Skum	AB	0	2018		Ikke tilgang ikke kontrollert	08.2020
16	U etg		leilighet 12	Housegard	6	Skum	AB	B	2018		Ok.	08.2020
17	U etg		leilighet 13	Housegard	6	Skum	AB	B	2018		Ok.	08.2020

Kunde (eier): LEKSVIK KOMMUNE
 SENTRALADMINISTRASJON
 Objektavn: LUNDENG ELDRESENTER
 Objektadresse:
 Postnummer, sted: 7120 LEKSVIK
 Kontaktperson: Helge Tronstadhagen
 Telefon:
 Mobil: 48246302
 E-post: oskar.saugestad@anticimex.no

Levert av: Anticimex AS
 Adresse: Pilestredet 28
 Postnummer, sted: 0130 OSLO
 Telefon: 41 41 41 28
 E-post: firmapost@anticimex.no
 Kompetent person: Oskar Saugestad
 Registreringsnummer: G-425
 Dato utført: 27.08.2019
 Ordrenummer: 10909398

Vedlikeholdsrapport for brannslanger

Kontroll/service er gjennomført ihht NS-EN671-3. Eventuelle utbedringer er gjort ihht avtale.
 Oppdatert liste vil komme neste år.

Resultatforklaring: B - kontrollert og funnet i orden, C - utført service, D - byttet deler, U - underkjent/ikke godkjent, N - nytt montert.

Nr.	Etg.	Evt. eksternt ID	Plassering	Dim.	Slangelengde	Tilførsel	Trommel	Slange	Strålerør	Vann	Instruks	Skilt	Prod. år	Siste trykkprøve	Trykkprøve	Merknad	Neste kontroll
1	1 etg		1.etg korridor	19 mm	25 m	B	B	B	B	B	OK	B	1986	0816	Nei	ok.	08.2020
2	1 etg		1.etg korridor ved nødutgang	19 mm	25 m	B	B	B	B	B	OK	B	2013	0816	Nei	ok.	08.2020
3	U etg		sokkel korridor	19 mm	25 m	B	B	B	B	B	OK	B	1985	0816	Nei	ok.	08.2020