



Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
Forebyggende avdeling

Indre Fosen kommune
Postboks 23

7101 RISSA

Deres ref.:
Rune Berg

Arkiv: M71
Saksnr: 2020/3758-8

Saksbehandler:
Ina Jasmin Lutdal

Dato:
30.06.2020

Framnesveien 2 - 5054/275/128 - Lundeng eldresenter - Aksept av tiltaksplan

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS har den 21.06.2020 og den 23.06.2020 mottatt deres tilbakemelding på vårt brev *Mangelfull tilbakemelding* etter tilsyn utført den 10.03.2020.

Tilbakemeldingen aksepteres. Vi vurderer at fremdriftsplanen for utbedring av avvikene i tilsynsrapporten er tilfredsstillende.

Dere må sende oss dokumentasjon når arbeidet er ferdigstilt

I tilbakemeldingen informerer dere om at Rambøll har vært på befaring. Rambøll skal utarbeide en rapport og dere vil utføre eventuelle tiltak i henhold til rapporten så fort det er mulig. Dere informerer også om at rapporten oversendes oss når denne foreligger.

Dere har oversendt kontrollrapport for nød- og ledelys datert 04.11.2019 og informerer samtidig om at NTE har utbedret avvikene. Vi ber om å få oversendt dokumentasjon på dette.

Vi har mottatt risikovurdering utarbeidet i samarbeid med bruker, nye branntekniske tegninger, orienteringsplaner og rømningsplan for Lundeng eldresenter. Dere bekrefter at samtlige detektorer vil merkes. Vi ber om dokumentasjon/bilde på dette.

Dere opplyser at arbeidet med merking av detektorer og oppdatering av merking i brannsentralen skal være ferdig i løpet av september. Dere må sende oss dokumentasjon på at alle tiltak er gjennomført så snart ny dato er passert.

Vi setter den nye fristen til 25.09.2020.

Etterkontroll for å se til at avvik er utbedret

Vi gjennomfører normalt etterkontroll for å se til at alle avvik er lukket. Dersom avvikene ikke blir utbedret i henhold til tiltaksplanen, så vil vi følge opp saken videre med pålegg om utbedring.

Eiers og brukers ansvar for brannsikkerheten

Våre tilsyn er stikkprøvebaserte og vi gjør derfor oppmerksom på at det kan foreligge brannsikkerhetsmessige mangler som ikke ble avdekket under tilsynet. Eier og bruker av bygningen er ansvarlig for å avdekke og rette opp eventuelle avvik gjennom sitt systematiske sikkerhetsarbeid.

Dersom noe er uklart

Henvendelse vedrørende saken kan gjøres til Ina Jasmin Lutdal, som kan treffes på telefon 934 36 334 alt. e-post: inajasmin.lutdal@tbrt.no. Det er viktig at De ved alle henvendelser oppgir sakens saksnummer som er 2020/3758.

Med hilsen

TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE IKS

Odd Roar Husbyn
gruppeleder

Ina Jasmin Lutdal
brannmester

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift

Kopi: Rune Berg, Einar Eilertsen, Jessica Pedersen og Berit Hovstein Kruken