

Rissa kommune
Per Olav Foss
Rådhusveien 13
7100 Rissa

Deres referanse: Avtale STFK

01.11.2019

Rapport fra tekniske kontroller

I henhold til avtale har vi nå gjennomført årlig kontroll av teknisk brannvernmateriell. Rapportene fra kontrollene ligger vedlagt og skal oppbevares i branndokumentasjonen for bygningen.

Kontrollsted: **Oppfølgingstjenesten 2017**

Vedlagte rapporter: Håndslukkere, Brannslanger

Kommentar: Kontroll utført OK.

Resultatet etter kontrollen er som følger:

Slokkeutstyr	Antall	Funnet i orden	Service/trykkprøvet	Repareres	Defekt
Brannslanger	1	1	0	0	0
Pulver	9	9	0	0	0
CO2	0				
Skum	3	3	0	0	0
Vann	0				
Wet chem.	0				
Frityr	0				

Antall håndslukkere etter vekt:

Pulver 6 kg	9	CO2 5 kg	0
Pulver 12 kg	0	CO2 10 kg	0

Nødllys	Antall	Funnet i orden	Reparert	Defekt	Byttet batteri	Byttet lysenhet
Enheter	0					

Feil og mangler som vi kunne utbedre innenfor rammen av avtalen har blitt utbedret. For detaljer om arbeidet på den enkelte enhet henvises det til den vedlagte detaljrapporten. Utstyr merket defekt er ikke i orden og trenger utbedring.

Skulle det være noen spørsmål, kan undertegnede kontaktes på telefon.

Oskar Saugestad
Brannverntechniker
Mobil: 905 42 086

Denne rapporten skal være en del av eiers branntekniske dokumentasjon.



Kunde (eier):	Rissa kommune
Objektnavn:	Oppfølgingstjenesten 2017
Objektadresse:	Rissa
Postnummer, sted:	Rissa kommune
Kontaktperson:	Jermund Ramsø
Telefon:	95785865
E-post:	

[illegible]

Denne rapporten skal være en del av eiers branntekniske dokumentasjon.



Kontaktperson: Jermund Ramsø
Telefon: 95785865
E-post:

0-kontrollert/funnet i orden, 1-virker, men må/bør repareres, 2-defekt. Merknader: B-byttet/nytt montert, R-reparert, D-defekt, ikke reparert.