

	Elpro-400-028 Serviceavtaler sjekkliste nødllys for installatør	Rev.: 1 21.01.15
Kunde:	Indre Fosen Kommune	Tlf:
Kontaktperson:	Stein Ivar Reinsbakken	Mob: 47263975
Anleggssted:	Hasselvika skole	

Etg.	Sted / plassering	Arm. nr	Ford- eling	Kurs nr	L / M	Type	Mont. dato	Kontroll		Batt. skiftet	Merknader ved kontroll
								Arma- tur	Batt.		
1	Dør v/sløyd	7			M	Melbye		Ok	Ok		
1	Inngang 1. etg.	8			M	Giamot		Ok	Ok		
1	Skolekjøkken	9			L	Honeywell		Ok	Def.		Holder ikke tiden
1	Guttedo	14			L	Honeywell		Ok	Ok		
1	Gang/hall Gym	6			L	Honeywell		Ok	Ok		
1	Garderobe 1	12			L	Honeywell		Ok	Def.		Holder ikke tiden
1	Garderobe 2	11			L	Honeywell		Ok	Ok		
1	Gymsal	10			L	Honeywll		Ok	Ok		
1	Jentedo	13			L	Honeywell		Ok	Ok		
2	Midtgang	3			L	Glamox		Ok	Ok		
2	Gang V/klasserom	2		12	M	Melbye		Ok	Ok		
2	Lærerværelse	15			M	Honeywell		Ok	Def.		Holder ikke tiden
2	Inngang	1			M	Honeywell		Ok	Ok		
2	Lærerkorridor	4			M	Honeywell		Ok	Ok		
2	Trappegang	5			L	Honeywell		Ok	Ok		
										Dato: 04.12.2019	
										Utført av: Sander Vårum	