

Indre Fosen kommune


Risikoanalyse

Leksvik Helsetun

Brannrisiko Legetjenesten

Dato utført 2020-09-15

Tallene viser antall risiki for kombinasjon av sannsynlighet og konsekvens.



Beskrivelse

Risiko for brann ved Legetjenesten

Leksvik Helsetun - Risikoanalyse - Brannrisiko Legetjenesten

Kategori Annet
Tittel Brannrisiko Legetjenesten
Dato utført 2020-09-15

Risiko	Forslag til utbedring	Sannsynlighet	Konsekvens	Produkt
pc	Alle PC'er slås av etter endt arbeidsdag, men kan være potensiell brannfare om det blir avglemt.	1	2	2
mikrobølgeovn, kaffetrakter og vannkoker	Koblet til strømuttak med tidsur.	1	1	1
med.teknisk utstyr	Alt skal slås av etter endt arbeidsdag.	1	1	1
levende lys	Brukes kun lys med batteri	1	1	1
lading av mobil	Alle mobiltelefoner skal lades på dagtid når personalet er tilstede, og IKKE på natt.	2	2	4

Leksvik Helsetun - Aktiviteter - Brannrisiko Legetjenesten

Ditt søk ga ingen treff

Ingen aktiviteter funnet